

油烟管道清洗服务资质证书招标投标

产品名称	油烟管道清洗服务资质证书招标投标
公司名称	深圳华谊企业咨询管理有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1112室
联系电话	13113606880 13113606880

产品详情

油烟管道清洗服务资质证书招标投标

油烟管道清洗作业安全操作规程

1、目的

为了规范食堂设备设施日常运营和后期养护的要求，特制定本规范。

2、范围

适用于食堂的排油烟设施、包含集烟罩、挡火滤油篦子、运水风轮、室内排油烟水平管道、排油烟竖管道、排油烟风机、配套的各类排油烟净化装置等。

3、职责

- 作业人员应无妨碍其正常工作的生理缺陷及疾病，且不得在酒后或疲劳作业；
- 未成年人和哺乳期、孕期、经期的女职工、皮肤损伤未愈者不得从事油烟清洗作业；
- 应设现场监护人，监护人不得直接操作，且1个监护人的监护范围不得超过1个作业点。

4、具体规定

作业物资准备要求

- 1) 现场作业人员配备必要的人身安全保护器材、个人防护用品（例如：护目镜、口罩、手套、手电筒等）和备用电用气安全保护装置；
- 2) 手持电动工具的使用要符合国家的有关规定，电源线要完好，不得任意接长和调换；工具的外绝缘应完好无损；电线接头完好。所有使用的清洗设备均应符合安全生产要求。

油烟管道清洗服务资质证书招标投标

作业环境要求

- 1、在作业区域内不得动用明火，如清洗工作确实需要，应做好各项安全防范措施；
- 2、各种电气设备和施工机械的金属外壳、金属支架和底座采取接零、接地保护的同时，设置漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统，漏电保护装置需按规定选择；
- 3、作业区域内采用220V电源照明的，按规定在电源一侧加装漏电保护器，特殊场所按国家标准规定使用安全电压照明器；
- 4、厨房、油烟管道内作业需使用送风设备，以保证作业环境空气质量；
- 5、易燃易爆的材料，如油漆、稀料等材料物品的保存，要依据现场情况布置隔离，不得随意乱放；
- 6、每个作业点消防器材的配备、使用、维护等应遵守国家有关规定，至少配置2个专用灭火器；保持消防通道的畅通。

安全操作规程

作业前

- 1、作业许可审批流程：作业前2个工作日，由本单位作业人员或外包作业单位提出申请，经营运经理、营运副总签确同意（一次作业，一张作业许可证；需注明作业范围内容）；
- 2、作业前对本单位和外包作业单位作业人员、监护人员、现场负责人进行培训和安全交底，并将相关资料备案保存；
- 3、确定所有作业人员了解作业现场的安全程序和要求；
- 4、对作业区域现场进行安全检查，查看设备运行是否完好、有无漏电漏气等情况，确保各设备及燃气阀门处于关闭状态；如发现异常情况应及时上报，在明确解决方案之前严禁开工；
- 5、清除施工区域内任何阻碍作业的可移动障碍物；
- 6、核实被清洗的设备是否与火灾报警系统连接，如果确认与报警系统连接，应及时与消防中控室联系，做好相关防范工作，避免出现因误报警引起损失；
- 7、对作业区域内的电源、闸盒、开关、罩灯、鼓风机、机器等用电设备进行防水、防漏电保护。可采用胶带等把相关设备进行密封防水处理；

- 8、检查高温高压清洗机和喷嘴之间连接处、管道转换连接处有无空气泄漏现象；
- 9、检查现场需冲洗的区域是否存在需要进行遮盖而未进行保护性遮盖的器件；
- 10、检查被清洗油烟管道吊筋、固定装置是否完整，确保管道稳固性。

作业过程中

- 1、作业人员须在被清洗单位人员配合下完成排油烟设施的清洗工作；
- 2、严禁施工人员违章操作、不按规范操作等野蛮施工行为；
- 3、严禁使用切割机等可能产生明火的工具切割排油烟管道和有油垢机件；
- 4、排油烟竖向管道清洗的卷扬设备和安全绳一定要加固完好，防止出现松动和脱落现象；
- 5、清洗工作展开后，应停止一切用火的加工工作，并关闭烤鸭等碳火风门（如有），以防在加工过程或炭火因燃烧不充分而产生的一氧化碳等有毒、有害气体进入排油烟管道，对管道内作业的清洗人员造成人身伤害；
- 6、清洗排油烟风机、净化器、光解净化装置时，确定风机电源已经切断，并在风机电源处悬挂施工警示标志；
- 7、清洗机箱时注意油垢和清洗产生的垃圾污物等要收集彻底，避免其被卷入风机叶轮造成动平衡破坏，影响设备运行安全。此外，收集油垢时注意避免污染周边环境；
- 8、清洗风机切忌不要使用常规工具对风机叶轮进行物理清洗，避免损伤叶轮动平衡，造成设备运行安全隐患；
- 9、清洗净化器极片时要检查极片上是否存在螺丝、拉铆钉和高压磁片脱落现象，并观察净化器极片是否有扭曲和排列不规则问题，如发现上述情况应及时修复；
- 10、清洗光解净化装置时，在做开机通电测试时，切记时间要短，并尽可能减少目视时间，避免对视力造成伤害；
- 11、清洗防火阀门时，注意不要触动防火击发装置。

作业完成后

- 1、清洗完毕后，地方公司按集团制度进行验收；
- 2、全部工作完毕后，应清扫、整理现场，清点工具，工作负责人及监护人应当对作业现场进行检查，确认正常，并在作业许可证上签字确认后，撤离现场。

5、纠正措施

如发生安全事故，应立即启动相应的救援预案，包括：进行伤员急救、切断电源、疏散人员、出事点隔离，防止事故进一步扩大，并保护好现场等。

6、附件

《食堂油烟管道清洗记录表》

油烟管道清洗服务资质证书招标投标

办理资质所需材料：营业执照副本扫描件、企业简介、法人代表身份证、作业人员名单，出证一般需要5-7个工作日。