

# 苏州市劳保用品检测预防性测试

产品名称	苏州市劳保用品检测预防性测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

我公司从事安全带(围杆、悬挂类)、安全警示带(卷式、盒式)、电力安全工器具力学性能试验机(拉力试验机)、安全工具柜(普通安全工具柜、自动恒温除湿安全工具柜)、脚扣(脚爬)、登高板、速查自控器(防坠器、断绳器)、高压验电器、高压声光核相器、高压信号发生器、接地线(高压接地线、低压接地线、携带型短路接地线、个人保安线)、接地棒(室内接地棒、室外接地棒)、高压拉闸杆、安全围栏(绝缘围栏、不锈钢围栏、)安全围网、安全围棋、安全标识牌、绝缘梯(单梯、人字梯、三人用梯、伸缩升降梯、关节体、)高低凳、绝缘凳、全绝缘移动式升降平台、绝缘快装脚手架、绝缘胶板(绝缘胶垫)、挡鼠板、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、电缆放线架等电力工具、电力安全工器具、安全工具、电力金具、劳保用品、线路施工工具等检测服务。

绝缘棒也称操作棒或绝缘拉杆。它主要用于断开或闭合高压隔离开关、跌落式熔断器、安装和拆除携带型接地线、进行带电测量和实验工作等。

### 使用保管注意事项

- 1.操作前，棒面应用清洁的干布擦净；
- 2.操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台（垫）上，并注意防止碰伤表面绝缘层；
- 3.型号规格符合规定；
- 4.雨雪天气室外操作应使用防雨型令克棒；
- 5.按规定进行定期试验；
- 6.应存放在干燥处所，不得与墙面地面接触，以保护绝缘表面；

7. 每年必须进行一次交流耐压试验。试验不合格的绝缘棒要立即报废销毁，不可降低标准使用，更不可与合格绝缘棒放在一起。

#### 绝缘手套使用保管注意事项

1. 绝缘手套可以使人的两手与带电体绝缘，是用特种橡胶（或乳胶）制成的，分12kV（试验电压）和5kV两种。

2. 绝缘手套是不能用医疗手套或化工手套代替使用的。

3. 绝缘手套一般作为辅助安全用具，在1kV以下电气设备上使用时可以作为基本安全用具看待。

4. 在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。

5. 使用6个月必须进行预防性试验。

#### 绝缘靴使用保管注意事项

1. 采用特种橡胶制成，作用是使人体与大地绝缘，防止跨步电压，分20kV（试验电压）和6kV两种。

2. 高度不小于15厘米，而且上部另加高边5厘米。

3. 必须按规定使用6个月必须进行试验。

4. 绝缘鞋有高低腰两种，多为5kV，在明显处标有“绝缘”和耐压等级，作为1kV以下辅助绝缘用具，1kV以上禁止使用。

5. 使用中，不能用防雨胶靴代替。