

# 辽宁料仓料位检测计 料仓高度检测仪 数据实时显示

产品名称	辽宁料仓料位检测计 料仓高度检测仪 数据实时显示
公司名称	丹东亿联自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼
联系电话	18641551708 18641551708

## 产品详情

### 安装应注意的问题

- 1.要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反应等，建议采用导波管或旁通管测量。
- 2.若传感器安装在接管上，天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。棒式天线接管长度大100或250mm。接管直径小250mm。可以采取加大接管直径的方法，以减少由于接管产生的干扰回波。
- 3.关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑，下面开口的导波管必须达到需要的低液位，这样才能在管道中进行测量。传感器的类型牌要对准导波管开孔的轴线。若被测介电常数小于4，需在导波管末端安装反射板，或将导波管末端弯成一个弯度，将容器底的反射回波折射走。
- 4.当测量液态物料时，传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时，由于固体介质会有一个堆角，传感器要倾斜一定的角度。
- 5.尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近，虚假反射信号越强)。若实在避免不了，建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度，使传感器较容易地将虚假信号滤出。
- 6.要避开进料口，以免产生虚假反射。
- 7.传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强)，也不能距离罐壁很近安装，安

装位置在容器半径的1/2处。