

消防排烟风管厂 安徽消防排烟风管 安徽志乾|欢迎来电

产品名称	消防排烟风管厂 安徽消防排烟风管 安徽志乾 欢迎来电
公司名称	安徽志乾暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室 隔壁厂房
联系电话	13225606081 13225606081

产品详情

非规则椭圆风管的加固，应参照矩形风管执行；风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢（内、外加固）、扁钢、加固筋和管内支撑等形式；圆形风管（不包括螺旋风管）直径大于等于8 mm，且其管段长度大于1250 mm或总表面积大于4 m²均应采取加固措施。机械加压送风系统应采用管道送风，且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时，设计风速不应大于20m/s。

单咬口主要适用于板材的拼接和圆形风管的闭合咬口，联合角咬口主要适用于矩形风管、弯管、三通管及四通管的咬接，安徽消防排烟风管，转角咬口常用于矩形直管的咬缝。对于两面后砌井壁，消防排烟风管厂，若风管长度或宽度不超过500mm，安装人员可在风管外侧对墙角处风管连接螺栓进行安装，风管两侧也仅需预留150mm的空间即可。作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地，消防排烟风管供应商，设施和电源应有可靠的安全防护装置。作业场地道路应畅通。必须有能满足消防要求的各种器械及设施。

若风管两边长度均超过500mm，需要在风管两侧均预留350mm的安装空间，以便多风管后侧角部螺栓及背面进行连接，风管间距及风管距墙的距离也应按上述原则确定。机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时，管道设计风速不应大于20m/s。角钢、加固筋的加固，应排

列整齐、均匀对称，其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔要均匀。

消防排烟风管厂-安徽消防排烟风管-安徽志乾|欢迎来电由安徽志乾暖通设备有限公司提供。安徽志乾暖通设备有限公司是一家从事“共板风管,螺旋风管,不锈钢风管,法兰加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“志乾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽志乾在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！