

放电球隙测压器价格 放电球隙测压器 国电西高电气有限公司

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 放电球隙测压器价格 放电球隙测压器 国电西高电气有限公司 |
| 公司名称 | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋10楼 |
| 联系电话 | 13871225855 13871225855 |

产品详情

直流高压发生器常见故障与排查技巧

故障显示“过压”灯亮

过压保护整定旋钮未置于大处，请顺时针旋转到大处，无线放电球隙测压器厂家，关闭电源，重新启动。

- 1、电源开关打开时，控制箱上的数显表不亮，请检查电源连线及所有保险管，保险管若有损坏时，请按保险管座旁标注的安培数更换新管。
- 2、试品故障排除后，无线遥控放电球隙，故障显示灯依然亮，加不上高压，电源开关兼为故障保护重置开关，请关闭电源开关，重新启动，即可升压。
- 3、如发现电压表数字波动很大时，请查直流高压发生器连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开。如断开请焊接好。

直流高压发生器特点主要有输出功率大、体积小、重量轻的特点，有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能，主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等部门。

直流高压发生器的常见故障排除技巧：

- 1、当试品高压下发生短路时，由于短路电流大。有可能把所有的故障显示灯均点亮，这属正常。请排除试品故障后重新启动。

2、若打开电源开关，数显表亮，高压显示灯（绿）不亮，加不上高压，故障显示“回零”灯亮，没有回零位，请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至“回零”灯灭，放电球隙测压器价格，即可加高压。

GDTF系列 电缆变频串联谐振试验装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。

产品特点

35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多，试验工作量大，所以此类耐压试验装置体积小，重量轻，便携式电缆耐压试验系统由此而诞生；

本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg，适合现场搬运；

电源采用220V单相电源或380V单相电源，放电球隙测压器，方便现场取电；

电抗器部分采用干式环氧浇注，美观可靠，适合各类电缆的要求。

放电球隙测压器价格-放电球隙测压器-国电西高电气有限公司由武汉国电西高电气有限公司提供。“电力检测设备”选择武汉国电西高电气有限公司，公司位于：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋10楼，多年来，国电西高坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。国电西高期待成为您的长期合作伙伴！