

港闸区高压接地棒测试-绝缘工具到期检测

产品名称	港闸区高压接地棒测试-绝缘工具到期检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

高压接地棒使用保管注意事项：

- (1) 检查外观是否色彩鲜明、外表光滑，检查软铜线是否断头，螺丝连接处有无松动，软铜线有无裸露，不符合要求不得作用，应修好后在使用。
- (2) 应先验电确认已停电，在设备上确认无电压后进行使用；
- (3) 核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致；
- (4) 挂接地棒时，先连接接地夹,后接接电夹；拆除接地棒时，必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹；jsgfj clb0715
- (5) 高压接地棒装设的短路接地线，它和带电设备的距离，考虑到接地线摆的影响，其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值；
- (6) 每组“接地线”在使用过程中不得扭花，不用时应将软铜线盘好，存放在干燥的室内。

绝缘地毯

绝缘地毯又称为绝缘垫，作为辅助安全用具。绝缘垫用厚度5mm以上、表面有防滑条纹的橡胶制成，具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。主要适用于变电所、发电厂、配电房等工作场合的台面或铺地绝缘材料，用于加强工作人员对地的绝缘。

绝缘地毯使用保管注意事项：

- (1) 在使用过程和运输中，切忌拖拉摩擦，防止受损，并避免在阳光下暴晒和雨雪浸淋；
- (2) 在使用和运输中，切忌酸、碱、油类污染，使用时要保持清洁平整，以防止影响胶质；

(3) 铺设绝缘垫时，绝缘垫接触缝要平整不卷曲，防止操作人员在巡视设备或倒闸操作时跌倒；

(4) 储存在干燥通风的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。