

# 中山绝缘操作杆、验电器和测量杆耐压测试

产品名称	中山绝缘操作杆、验电器和测量杆耐压测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。要使用部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

对接地装置进行定期检查的周期：(1)变、配电站接地装置，每年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地电阻；(2)对车间电气设备的接地装置，每两年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地(3)防雷接地装置，每年雨季前检查一次；(4)避雷针的接地装置，每5年测量一次接地电阻;(5)手持电动工具的接零线或接地线，每次使用前进行检查；(6)有腐蚀性的土壤内的接地装置，每5年局部挖开检查一次。应对接地装置进行维修的情况有：(1)焊接连接处开焊，螺丝连接处松动；(2)接地线有机械损伤、断股或有严重锈蚀、腐蚀，锈蚀或腐蚀30%以上者应予较换；(3)接地体露出地面；(4)接地电阻\*过规定值。