

嘉兴南湖区过滤器的防火等级UL-900测试

产品名称	嘉兴南湖区过滤器的防火等级UL-900测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

过滤器的防火等级，美国UL保险商试验所标准，UL-900-1997

二级（Class 1）

过滤器（干净时）遇明火不燃烧，仅散发极微量的烟雾。

二级（Class 2）

过滤器（干净时）遇明火轻微燃烧，或散发有限的烟雾，或两者同时发生。

过滤器结构与防火分类，美国环境科学与技术研究所IES-RP-CC001.3-1993

类（Grade 1）：

不燃结构，能承受恶劣的环境，结构坚固。主要用于军事、原子能、重要工业。

满足美国军用标准MIL-F-51068。

第二类（Grade 2）：

阻燃结构，经耐水试验、耐低温试验、以及军用标准MIL-F-51068中的部分试验。

满足美国UL-586标准的试验（火焰试验）。

第三类（Grade 3）：

遇火不燃烧，仅散发微量烟雾。符合UL-900标准中的一级。

第四类（Grade 4）：

遇火轻微燃烧，或散发有限烟雾。符合UL-900标准中的二级。

第五类（Grade 5）：

阻燃材料结构，无助燃物质，遇火仅产生少量烟雾或不产生烟雾。用于洁净室顶送风或侧送风处的空气过滤。

第六类（Grade 6）：

用于无特殊防火要求和不十分重要的场所。