

太阳能系统 皇明太阳能上门安装 医院太阳能系统

产品名称	太阳能系统 皇明太阳能上门安装 医院太阳能系统
公司名称	皇明太阳能股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	13375513721 13375513721

产品详情

太阳能热水器工程上水常识介绍

太阳能热水器工程上水常识介绍：

在日常使用中，热水器上水后要尽量保证能够加热一个阳光日，这样长时间的日照能够的保证水温，如果当晚用完水后立刻上水，很容易影响第二天早晨的水温，应过一会再加水。冬、春季晚上后，如果热水器水箱里还有一半60~70 的热水，当晚把水补满，太阳能生活热水系统，防止热散失过大。

希望以上的讲解，医院太阳能系统，对您有所帮助，感谢您的支持。

医院太阳能热水工程系统储热水箱补水原理：

储热水箱的水位设定为低保护水位、保持水位、高水位(参数均可调)。当储热水箱水位低于低保护水位时，水箱补水电磁阀会自动打开，冷水通过硅磷晶水处理器进入水箱;当水箱水位达到或等于低保护水位时，水箱补水电磁阀会自动关闭。当水箱温度大于等于设定的温度下(可调)，补水电磁阀会自动打开，宾馆太阳能系统，补水至保持水位。当水箱水位在保持水位和高水位之间，且水箱温度大于等于设定的温度下(可调)，为大化利用太阳能，水箱补水电磁阀可以设定在规定的时段内向水箱补水至设定的满水位(可调)。

医院太阳能热水工程系统操作流程：

控制箱内有漏电保护开关;线路有短路、过载、接地等故障保护

在系统初次使用或者停用了一段时间重新启用时，应按以下步骤进行：

- 1)打开系统所有需要打开的手动阀门(包括：冷水总阀门、泵和电磁阀以及太阳能集热器阵列两侧的阀门，太阳能系统，并检查有无异常;
- 2)检查系统所有的动作部件(电磁阀、恒温阀、各种控制器等)是否正常;
- 3)设置控制器上各种参数值(见本说明书)，或者检查原参数值是否正确或丢失;
- 4)水箱上水至保护水位，旋开格兰富集热器循环水泵和供热水泵腔的排气孔，排尽腔体内的空气(必须操作);
- 5)以上操作、检查完成后，系统即可投入正常使用。

太阳能系统-皇明太阳能上门安装-医院太阳能系统由皇明太阳能股份有限公司提供。皇明太阳能股份有限公司为客户提供“太阳能热水器等太阳能热利用产品”等业务，公司拥有“皇明”等品牌，专注于环保产品加工等行业。，在德州经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。