

# 电厂尖峰加热器多少钱 绍兴电厂尖峰加热器 山东润拓厂家供应

产品名称	电厂尖峰加热器多少钱 绍兴电厂尖峰加热器 山东润拓厂家供应
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

## 产品详情

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

热网加热器是一款节能产品，它用水进蒸汽加热后送往客户使用，满足客户工艺生产和生活的需要。我公司为保证热网加热器出来的暖水温度和压力稳定、可靠，采用先进的热控装置自动调节蒸汽阀和进水阀，使蒸汽和暖水的流量和压力分别自动调节，确保暖水出水温度和压力满足客户生产需要。以往的热网加热器是用蒸汽调节来控制供水温度和压力，很难避免温度应力的产生，造成热网加热器泄露，而我公司热网加热器采用进水阀调节进水流量和压力，来保证供水温度和压力的稳定，取消了蒸汽温度应力的产生，从而保证了热网加热器长期安全稳定地运行。

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，绍兴电厂尖峰加热器，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

运行水质不合格或设备选材不合理

JB / T7837 . 1995《热网加热器》标准中对热网循环水的水质有规定，要求热网循环水应经过防腐软化处理，其水质指标为：溶氧小于100微克每升，电厂尖峰加热器型号，总硬度小于700微摩尔每升，悬浮物小于5毫克每升，PH值直为8~9为宜。

但多数电厂热网循环水是不经过防腐软化的，水质较差，这一方面影响换热效果，另一方面也对设备造成损坏，一电厂热网在运行期间出现大量泄漏事故，制造厂家进行热网检修时，发现拆除管箱后，管箱内壁有大量的泥沙沉积，换热管内也沉积了大量泥沙，其中不乏大颗粒沙石。拆除壳侧蒸汽管道后，发

现换热管外壁已经结了厚厚的垢层，这是换热管泄露后，管侧的高压水泄露到壳侧，在壳侧高温影响下，管侧泄露来的水由于硬度过大，结垢沉积。这也充分说明水质过差，电厂尖峰加热器多少钱，除大大降低传热效果外，也将给设备安全性带来隐患。在对该电厂水质进行检测后，还发现氯离子严重超标，已达到90mg / L，而设备

的换热管材质为304(用户指)，是不耐氯离子腐蚀的，造成不锈钢应力腐蚀破坏。

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

智能全自动控制系统结构特点：

电控柜分悬挂和落地二种，落地式可依用户要求制成前开门或前后开门，电控柜可按安装地点分为户外或户内式，电厂尖峰加热器厂家，一台柜可组合安装多个电控单元，可测控多台套电加热设备。

4.智能全自动控制系统性能特点：

(1) 电控柜主电路以自动空气开关做短路，过载及加热元件断电保护。

(2) 电控柜可与有关的液位控制器或油泵控制装置实现电气连锁。

(3) 有一套独立于温度控制的超温报警系统，当加热器内部的温度超过设定值时，它将不可自动复位地关闭电加热器，并输出一个触点信号。

(4) 可提供数个与DCS的连锁接口（模拟量、开关量）。

(5) 具有手动/自动无忧切换功能。

(6) 实现全自动监控。

电厂尖峰加热器多少钱-绍兴电厂尖峰加热器-山东润拓厂家供应由山东润拓热能设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东润拓热能设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!