

儋州实验室通风柜设计合理-海南实验室通风设备服务至上

产品名称	儋州实验室通风柜设计合理-海南实验室通风设备服务至上
公司名称	海南科美迪实验室设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Kemd 产地:海口 通风方式:直排/楼顶排风
公司地址	海口市秀英区秀英大道39-1号“海岛.阳光”三期3A楼704房
联系电话	13006077303

产品详情

儋州实验室通风柜-海南实验室通风设备服务至上

- 1) 规格1200*850*2350mm柜体：整体采用 1.2mm 冷轧钢板，折弯焊接，经酸洗磷化后，环氧树脂粉底烤漆，做为防腐处理。
- 2) 台面：台面同操作台台面一致。
- 3) 内衬板、导流板：采用内衬 6mm 厚耐腐蚀抗贝特板，三风道涡流式排风设计,并且配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排除设备外。
- 4) 视窗：设计为 5mm 厚钢化玻璃，透明度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启大幅度为 800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。
- 5) 照明：在顶板上配置 220 伏 30W 防爆型 LED 灯。
- 6) 铰链：采用 110 度静音式铰链，具有防腐蚀、无噪音、不回弹、强度好、使用寿命长等特点。
- 7) 拉手：一字型铝合金拉手。
- 8) 通风系统：符合 JB/T6412-1999、JG/T222-2007 标准满足以下要求：（提供检测报告复印件并供应商鲜章）。

面风速均匀性：当视窗开启高度至少包含 500mm\250mm\125mm

三种状态时，每个测试区测得的面风速均匀性 5%。

符合限制性能等级 4L/min AI.0.00。

设备开口边缘泄漏浓度：引射器分别在左、中、右位置检测，泄漏浓度<0.5ppm。

噪音及阻力：运行噪音 55dBA，空气阻力 70Pa。