

钢结构拆装式泳池

产品名称	钢结构拆装式泳池
公司名称	广东威格斯泳池设备工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	威格斯:定制服务 WGS定制:定制服务 广州:定制服务
公司地址	广州市白云区人和镇瀚威创意产业园A305
联系电话	15112131712 15112131712

产品详情

我们公司每周都会接到一些来自于客户的咨询，关于什么是沙缸过滤器与怎么操作等等相关问题，那么游泳池工程厂家小编特意的整理了一些关于沙缸过滤器的相关内容，有兴趣的朋友们我们一起往下看了解一下吧！沙缸过滤器是有什么用呢 沙缸过滤器是用玻璃纤缠绕制作成型、耐变形、耐腐蚀、耐磨损的专用设备。如果在水流过沙缸的滤床时，水中的脏物与有机物被滤床截留，水被过滤。滤床截留的东西越多沙缸过滤的水越清，沙缸的效率越高，所有的程序多向阀操作，定期反冲排污就行。沙缸头功能说明1、FILTER 过滤：正常过滤。2、BACKWASH 反冲洗：排出过滤器中积集的污物。3、RINSE 清洗：排出在排污管内污物。4、WASTE 排污：不经过滤，直接排污。5、RECIRCULATE 循环：不经过滤器循环。6、CLOSED 关闭：关闭所有过滤器功能。以上几点看懂了不过要一定要注意转换阀门开关位置之前，必须要停止泵运行沙缸过滤器怎么使用的呢 往下看：1、检查确认已向过滤器内装入正确数量的过滤介质，并且连接物件已安全连接。2、压下控制开关手柄并转动到“BACKWASH”的位置（为防止损坏开关的密封圈，转动前必须压下手柄）3、按泵的操作程序启动水泵（确保吸水和回水的管道畅通），过滤器内可以预先注满水。一旦水流成连接的污水时，水泵只需要再持续运行1分钟。“BACKWASH”的功能是排除一切杂质和过滤介质中较细小的微粒。4、停泵，转动控制阀到“RINSE”位置，启动水泵至观察瓶内变为清水并保持0.5至1分钟，关闭水泵，将控制阀打到“FILTER”档，重新启动水泵。现在过滤器正常运行，滤除泳池水的污物。5、调整泳池的吸水，回水阀门达到要求的水流。检查管道系统连接的密封性和牢固性。6、当过滤器内部清洁时，记下压力表的读数（它的变化将取决于水泵的整个管道系统），过滤器从泳池中滤除污物，这些聚积的污物将导致过滤器的压力升高，水流变小，当压力表的读数为1.5磅，大于其清洁时的读数，这时过滤器应进行“BACKWASH”了。注意：在对泳池水过滤的初期，由于水中的污物多，要经常对过滤器反冲洗。使用操作方法：1、过滤功能（FILTER）a、开机前检查

*开机前应先将过滤砂缸的多向阀调至过滤状态；*检查管路上相应的各种阀门是否都处于正确状态；*检查毛发搜集器有无被堵塞，如有则须先清理干净；检查里面是否存有空气，如有则须先将空气排掉；*检查沙缸头是否严密不漏气，如漏气，则须将沙缸头拧紧使其严密不漏气；*检查每个投药系统药液管是否正常无堵塞，药桶中是否还有药液，投药器嘴上的阀门是否已打开，以确保投药系统处于准备工作状态；*检查主回水管路中是否积存有空气，如有则须通过排水阀排除掉；b、开机次序*先开启1台水泵电机；待水泵电机运行正常后，再依次开启水泵，备用泵无需开启；c、开机后检查*记录过滤器上压力表指数，检查是否须进行反冲洗；检查水泵运行情况，是否运行平稳，无杂音；检查各投药

系统是否运行正常；到泳池边以目测方式检查各个注水口是否出水正常。

2、反冲洗功能
a、开机前检查*如过滤砂缸上的压力表读数已高于2.5kg/cm²或以上，则需立即对过滤砂缸进行反冲洗；*确认需反冲洗砂缸的相关水泵已停止运行；*将过滤砂缸上的多向阀调整至反冲洗状态；确认管路上相关阀门处于正确位置。
b、反冲洗次序*首先运行水泵；检查及观察砂缸上的清水镜，直至出水清洁为止；然后关闭水泵。注：如无法检查反冲洗出水，则每次反冲洗持续时间以2-3分钟为宜。

3、管道冲洗功能（RINSE）开机前检查*确认反冲洗已完成；确认水泵已关闭；将过滤砂缸上的多向阀调至漂洗状态；确认管路上相关阀门处于正确位置；漂洗次序：先开启水泵；在水泵运行1~2分钟看清水镜后关闭水泵（以水清为判断标准）。

4、排水功能（WASTE）开机前检查*将砂缸上的多向阀调至排水状态；*确认管路上相关阀门都处于正确状态；*检查毛发搜集器有无堵塞，如有则须先清理干净；检查里面是否存有空气，如有则须将空气排掉；*检查罐盖是否严密不漏气，如漏气则须将罐盖拧紧使其严密不漏气；*检查主回水管中是否积存有空气，如有，则须通过排气阀排掉；*如有溢流回水管，则请关闭溢流回水管上的总阀；注：在排水过程中，请尽量防止水泵工作中断的情况发生。

5、循环功能（RECIRCULATE）开机前检查 开机前应将过滤砂缸的多向阀调至循环状态；*确认管路上相关阀门都处于正确状态；*检查毛发搜集器有无堵塞，如有则须先清理干净；检查里面是否存有空气，如有空气则须将空气排掉；*检查罐盖是否严密不漏气，如漏气，则须将罐盖拧紧使其严密不漏气；*如有溢流回水管，则请关闭溢流回水管上的总阀；*检查其它设备是否处于良好状态；开机后检查：水泵运行是否正常；其它相关设备运行是否正常。

6、关闭功能（CLOSED）*关闭水泵，关闭所有流向沙缸或泳池的水流（关闭沙缸），将过滤砂缸的多向阀调至关闭状态。

如需对游泳池壁挂式一体化循环过滤器水处理过滤设备；室外游泳池过滤设备；游泳池设备生产厂家；游泳池水净化设备价格等感兴趣的朋友，可联系：广州威格斯泳池设备工程有限公司