

DengTa灯塔蓄电池GFM-400卧龙电气2V400AH备用电池

产品名称	DengTa灯塔蓄电池GFM-400卧龙电气2V400AH备用电池
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:DengTa灯塔蓄电池 型号:GFM-400 规格:2V400AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

DengTa灯塔蓄电池GFM-400卧龙电气2V400AH备用电池

卧龙人对企业经营环境和产业的发展方向具有特别的敏感和洞察力，因此，卧龙人认为必须先人一步抓住任何一个对企业发展可以起到关键性作用的国家政策、公共关系和市场机会。宏大、长远的战略眼光
是卧龙的核心能力之一！

卧龙人对企业的管理技术、产品技术、质量技术、目标市场等各模块的营运状态和所处的位置始终保持清晰的判断和定位，并通过不断地努力使自己保持在行业中的高端、引领的地位。

卧龙认为，只有创造，才有未来！卧龙对与企业有关的一切新事物和未知领域都保持着旺盛的好奇心和探求欲。在卧龙，新的管理举措、新的企业机制、新的产业方向、新的产品技术、新的生产工艺、新的市场领域、新的营销方法，都是卧龙人满怀好奇心和探求欲，不断研发创造的结果。卧龙的资源和技术应该成为我们的客户发展的强大支撑，创新创造是否成功取决于客户是否成功。卧龙对创造过程中存在的缺陷、不足、失误抱有足够包容的姿态，以激励卧龙人创造能量和奇思妙想，确保卧龙创造力的独特性。

卧龙认为，我们是追求卓越的企业，以取得卓越的业绩和运营成果为首要；在企业经营的各个领域尽力实现根据企业的愿景制定的目标，并在其指引下，提供具有优异质量的产品及超越客户需求的解决方案，持之以恒！

卧龙将吸引市场上的人才或人才团队，并帮助他们掌握获得成功所需的各种能力和情操，给他们提供发挥潜力的机会和舞台。我们致力于营造一种创造性、高职素、高绩效的企业绩效评价文化。

卧龙认为，所取得的成功，不会羁绊我们找到一条持续改善的道路。卧龙人会积极、灵活地迎接变革，从而确保我们能够牢牢把握新的机遇。

UPS接交流电开机后可进入稳压状态，但断电后不能逆变，仅听到机内继电器响了几下便再无动静。

分析与检修首先检查机内电瓶电压，正常，线路板上没有明显损坏的元器件，四只MJ4502逆变管也无异常。开机后再测各集成电路的Vcc供电也正常，但就是无逆变迹象，由此怀疑是某IC损坏。因该机的检修图纸资料很难找到，用在路测量判断法很难找出故障，故采用了替换法来查找故障。首先替换的是逆变电路的控制核心IC1(SG3524)，用三星公司生产的KA3524直接试换，开机后逆变立刻正常，证明该机故障是SG3524损坏。将IC1换新后，故障排除。

UPS在使用时应注意以下事：

- 1)UPS接地处理：由于UPS电源内有超过人体承受能力的高电压，当发生故障时候，若未接地，可能会导致其金属壳带电，危害到人身安全；另外，某些设备对零、地线之间电压有较高的要求，若未接地，会使得零、地线之间电压过高而使设备无法工作甚至发生损坏；
- 2)正常使用时，若无市电中断情况发生，电池应每隔3月带载放、充电一次，放电完毕后，UPS充电时间应不少于10小时；
- 3)如果UPS电源长期处于闲置状态，应每隔3月空载冲、放电一次；
- 4)电池的外部环境要求以22-28 为宜，避免阳光直射并做好防尘处理；
- 5)室温条件下，长期处于浮充状态运行时的密封铅酸电池寿命为3-5年，应根据实际情况及早做好备用蓄电池的购置与预使用状态调试。