

20KW柴油发电机工作条件

产品名称	20KW柴油发电机工作条件
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20KW柴油发电机工作条件

大泽低噪音的柴油发电机组技术参数为额定电压400V，额定转速1500转/分，额定频率50Hz，额定功率因数0.8(滞后)。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

型号：TO22000ET

一:发电机参数

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO2200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

7.绝缘等级：H级

8.调速方式：机械调速

9..油箱容量：50L

10.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.电机转速：1500r/min

三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸：1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

静音柴油发电机运行前磨合。很多修理厂将换环后的发动机直接装车使用，这种方法不好。换环后的发动机运行前一定要进行热磨合，磨合时间以16小时为宜。通过磨合可使环外缘与气缸表面形成适应工作条件的配合面，改善配合副的润滑效能，使环的可靠性、耐久性更好。统计表明，经磨合的活塞环比未经磨合的活塞环寿命长20 ~ 30%。