

消防维保 消防 南京长江奥莱建设公司

产品名称	消防维保 消防 南京长江奥莱建设公司
公司名称	南京长江奥莱建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区天元东路228号莱茵小镇5幢101
联系电话	18901587008 18901587008

产品详情

【消防工程】

在需要进行消防工程施工，安装时，消防，我们便需要找消防工程公司。因为如此大的消防工程必须借助他们才可完成。而对于消防工程公司哪家好?要怎样选择适合的公司?

- 1、一般而言，这家公司肯定是要名气很好的，公司小一般也不会有很好的服务，毕竟消防工程不是别的什么工程，质量都是要求很高的。
- 2、公司的师资是否雄厚，这些师资包括公司的人员，公司规模，公司技术人员等，如果各方面不完善，这样的公司很难实施一个的消防工程。
- 3、再一个当然是价格，价格自然是要相当实惠，虽说便宜没好货，但是也不能高的让人无法接受，这样离谱的乱喊价，想谁也不会去接受的，加盟消防公司，所以价格上面可以根据多家公司进行比较。

三、消防控制室内设备的布置

消防控制室的消防控制设备，值班、维修人员都要占有一定的空间。为便于设计和使用时，又不致造成浪费，《火灾自动报警系统设计规范》对消防控制室内控制设备的布置作了明确规定：

1.盘前操作距离：单列布置时不应小于1.5米，双列布置时不应小于2米。

2.在值班人员经常工作的一面，消防设计控制盘至墙的距离不应小于3米。

3.盘后维修距离不应小于1米。

4.控制盘的排列长度大于4米时，消防维保，控制盘两端应设置宽度不小于1米的通道。

??5.火灾报警控制器消防联动控制器安装在墙上时，消防设计其主显示屏高度宜为1.5米~1.8米，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米，正面操作距离不应小于1.2米。

6、加盟消防公司管道外径相当于或超过50毫米时一段配水干管或配自来水管设定的防晃支架不可低于一个。

??7、自喷管路横着安装宜设0.002-0.005的倾斜度，当部分没法运用排水管道排净化水时，应采取有效对策。

??8、穿进管中的输电线不需有接头，消防合作，其电缆护套不可毁坏，输电线不可歪曲，其接头应建在接线端子内。

??9、绝缘层摇比测在端子箱内将系统总线与支系线断掉，总线结构及各层支系线独立交流耐压试验并填好记录表。

??10、探测器周边0.5m内不需有挡住物，探测器至正压送风口水平距离不可低于1.5m，探测器至墙角、梁边水平距离不可低于0.5m，探测器与各种各样洒水喷嘴间距不可低于0.3M。

??11、消防加盟公司管道网水压试验层次开展，测试用例应在系统软件较低值，系统软件较高处设自动排气阀，对管道网时将气体排清后迟缓变压，做到1.5MP后稳压管三十分钟估测管道网无渗漏和形变且损耗不超0.05Mpa为达标。

消防维保-消防-南京长江奥莱建设公司由南京长江奥莱建设有限公司提供。“各类工程建设活动,消防设施工程”选择南京长江奥莱建设有限公司，公司位于：南京市秦淮区中山南路361号，多年来，长江奥莱坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。长江奥莱期待成为您的长期合作伙伴！