消防维保 消防 南京长江奥莱建设公司

产品名称	消防维保 消防 南京长江奥莱建设公司
公司名称	南京长江奥莱建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区天元东路228号莱茵小镇5幢 101
联系电话	18901587008 18901587008

产品详情

【消防工程】

在需要进行消防工程施工,安装时,消防,我们便需要找消防工程公司。因为如此大的消防工程必须借助他们才可完成。而对于消防工程公司哪家好?要怎样选择适合的公司?

- 1、一般而言,这公司肯定是要名气很好的,公司小一般也不会有很好的服务,毕竟消防工程不是别的什么工程,质量都是要求很高的。
- 2、公司的师资是否雄厚,这些师资包括公司的人员,公司规模,公司技术人员等,如果各方面不完善, 这样的公司很难实施一个的消防工程。
- 3、再一个当然是价格,价格自然是要相当实惠,虽说便宜没好货,但是也不能高的让人无法接受,这样 离谱的乱喊价,想谁也不会去接受的,加盟消防公司,所以价格上面可以根据多家公司进行比较。

三、消防控制室内设备的布置

??消防控制室的消防控制设备,值班、维修人员都要占有一定的空间。为便于设计和使用,又不致造成 浪费,《火灾自动报警系统设计规范》对消防控制室内控制设备的布置作了明确规定:

- ??1.盘前操作距离:单列布置时不应小于1.5米,双列布置时不应小于2米。
- ??2.在值班人员经常工作的一面,消防设计控制盘至墙的距离不应小于3米。
- ??3.盘后维修距离不应小于1米。
- ??4.控制盘的排列长度大于4米时,消防维保,控制盘两端应设置宽度不小于1米的通道。

??5.火灾报警控制器消防联动控制器安装在墙上时,消防设计其主显示屏高度宜为1.5米~1.8米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米。

- 6、加盟消防公司管道外径相当于或超过50毫米时一段配水干管或配自来水管设定的防晃支架不可低于一个。
- ??7、自喷管路横着安裝宜设0.002-0.005的倾斜度,当部分没法运用排水管道排净化水时,应采取有效对策。
- ??8、穿进管中的输电线不需有连接头,消防合作,其电缆护套不可毁坏,输电线不可歪曲,其连接头应建在接线端子内。
- ??9、绝缘层摇比测在端子箱内将系统总线与支系线断掉,总线结构及各层支系线独立交流耐压试验并填好记录表。
- ??10、探测仪周边0.5m内不需有挡住物,探测仪至正压送风口水平距离不可低于1.5m,探测仪至墙角、梁边水平距离不可低于0.5m,探测仪与各种各样撒水喷嘴间距不可低于0.3M。
- ??11、消防加盟公司管道网水压试验层次开展,测试用例应在系统软件较低值,系统软件较高处设自动排气阀,对管道网时将气体排清后迟缓变压,做到1.5MP后稳压管三十分钟估测管道网无渗漏和形变且损耗不超0.05Mpa为达标。

消防维保-消防-南京长江奥莱建设公司由南京长江奥莱建设有限公司提供。"各类工程建设活动,消防设施工程"选择南京长江奥莱建设有限公司,公司位于:南京市秦淮区中山南路361号,多年来,长江奥莱坚持为客户提供好的服务,联系人:张总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。长江奥莱期待成为您的长期合作伙伴!