

交流低压配电柜 山西泰森电气公司 太原交流低压配电柜安装

产品名称	交流低压配电柜 山西泰森电气公司 太原交流低压配电柜安装
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

产品详情

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GT, XGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。交流低压配电柜

照明配电箱(板)未进行入场检查。

后果: 照明配电箱(板)进场后未进行检查, 安装后通常发现第二块多层板无接地装置地脚螺栓, 保护区线截面小, 装有家用电器的可开启门与金属材料结构未通过裸铜线可靠连接, 电线与设备连接不牢固, 存在反回路情况, 交流低压配电柜, 螺母不需要热镀锌零件, 电线电缆直径不符合要求, 没有色卡标注, 没有卡柜和电气设备路线图, 设备合理。任何延误工期的变更也会危及质量。

对策: 一是加工订货时, 要向厂家明确提出符合设计方案和规范标准的技术标准, 太原交流低压配电柜厂家电话, 并要求厂家制作样品。工作经验达到标准后, 才会产生; 此外, 货物进入市场时, 应严格按照设计方案和规范进行工程验收, 并在确定标准后进行安装。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GT, XGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GG

J、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。交流低压配电柜

配电箱安装注意事项

- 1.配电箱的标高或垂直度超过允许偏差：是由于测量定位不准确或地面不平造成的，应及时纠正。
- 2.配电箱铁架不方：安装铁架前不拉直，或安装时固位置偏移，用吊线重新对中后固定。
- 3.配电箱(盘)表面电器、仪表不牢固、不平整或间距不均匀，太原交流低压配电柜安装，压头不牢固，压头伤线芯，多股导线压头未装压接端子，闸下未装卡架。如果螺丝不紧，拧紧，按要求均匀调整间距，找一个平的。损坏的线芯应切断并重新连接，多股导线应配备压线端子，并应补充卡架。
- 4.如果接地导体的截面不够或保护地线的截面不够，则保护地线应串联，不符合的应按有关规定进行纠正。配电箱(盘)内PE线端子适用于一般公共建筑工程，不适用于民用住宅工程。
- 5.面板后布线不均匀：用树枝捆扎，固定在面板内。
- 6.配电箱(面板)缺少铰链、锁、螺丝等部件。应提供安装所需的各种零件。
- 7.电气焊开铁箱长孔：一管一孔，开孔不得电气焊。
- 8.配电箱稳定施工四周缝隙过大：箱管要用水泥砂浆砌牢。
- 9.木箱外部无防腐保护，内壁粗糙：应搬运。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GT XGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。交流低压配电柜

禁忌2:

照明配电箱(板)应由无阻燃性的木质原材料制成。

后果：照明配电箱(板)如果在潮湿、寒冷、多尘的地方用木材制作，山西交流低压配电柜哪家好，很容易发霉、跑电；另外，木箱(板)不经过阻燃溶液，非常容易引发火灾事故，是不安全隐患。

对策：为保证使用，规定照明配电箱(板)不得使用原材料。即使取决于干燥清洁的场地，所选用的木质配电箱(板)也要在阻燃性解决后才能使用。

交流低压配电柜-山西泰森电气公司-太原交流低压配电柜安装由泰森电气有限公司提供。泰森电气有限

公司是从事“ 配电柜,配电箱,箱变,电力设备,开关及开关柜,电源设备 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庞经理。