

# 石家庄行唐电梯井预制铁预制消防井

产品名称	石家庄行唐电梯井预制铁预制消防井
公司名称	河北锦益建材有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市易县塘湖镇
联系电话	15132221359

## 产品详情

石家庄行唐电梯井预制铁预制消防井，

管道冲洗完毕应通水、加热，进行试运行和调试，当不具备加热条件时，应延期进行。

检验方法：测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。

13.2.6锅炉的汽、水系统安装完毕后，必须进行水压试验，水压试验的压力应符合表13.2.6的规定。

表13.2.6水压试验压力规定

项次设备名称工作压力P(MPa)试验压力(MPa)1锅炉本体 $0.591.5P$ 但不小于 $0.20.59P1.18P+0.3P1.181.25P2$ 可分式省煤器 $P1.25P+0.53$ 非承压锅炉大气压力 $0.2$ 注：

- 1、工作压力P对蒸汽锅炉指锅筒工作压力，对热水锅炉指锅炉额定出水压力。
- 2、铸铁锅炉水压试验同热水锅炉。
- 3、非承压锅炉水压试验压力为 $0.2MPa$ ,试验期间压力应保持不变。

1.在试验压力下10min内压力降不超过 $0.02MPa$ ，然后降至工作压力进行检查，压力不降、不渗、不漏。

2.观察检查，不得有残余变形，受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。

13.6.1热交换器应以大工作压力的1.5倍作水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加 $0.3MPa$ ；热水部分应不低于 $0.4MPa$ 。

检验方法：在试验压力下，保持10min压力不降。

4.2.3防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定。

检查数量：按材料与风管加工批数量抽查10%，不应少于5件。

检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，观察检查与点燃试验。

4.2.4复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。

5.2.4防爆风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。