

商场防火卷帘厂商 安徽防火卷帘厂商 正泰防火设备卷帘门

产品名称	商场防火卷帘厂商 安徽防火卷帘厂商 正泰防火设备卷帘门
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

防火卷帘门

防火卷帘门是在钢质卷帘的基础上，将传动部件加以改造，配以防火电器等设备，从而实现防火作用：防火电机由防火电控箱控制，通过变速装置驱动卷轴使卷帘门起闭，停电时也可使用防火电机上的手动摇柄，可实现手动操作。

在机械相对运动处，建筑防火卷帘厂商，采用联轴器代替链轮传动，道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。极其适合于使用或保管可燃性气体、挥发性化学药品等具有高发火性物品的工厂和仓库等出现或可能出现炸的火灾危险的环境。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专Y从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内

较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，商场防火卷帘厂商，价位合理。有需要可来电咨询！

防火卷帘门设置要求

1、除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3，且不应大于20m。

2、防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。

3、除《建规》另有规定外，防火卷帘的耐火极限不应低于《建规》对所设置部位墙体的耐火极限要求。

当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护。

当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定，但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。

4、防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

5、需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈的功能。

6、其他要求，应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。

防火卷帘门导轨要求

1 帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求：

口宽度，B，mm：1、3000大于或等于B小于5000，2、5000大于或等于B小于9000

每端嵌入最小长度：1、≥50 2、≥60

2 导轨的顶部应成圆弧形，其长度应超过洞口至少75mm

3 具有防烟性能的导轨，必须有防烟装置，使用材料应为不燃材料，隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合，贴合面不应小于80%。

4 导轨的滑道应光滑、平直，直线度每米不得大于1.5mm，全长垂直度不得大于0.12%

5 导轨现场安装应牢固，安装后垂直度每米不得大于5mm，全长垂直度不得大于20mm。

6 卷帘在导轨内运行应平稳，顺畅，不允许有碰撞、冲击现象

商场防火卷帘厂商-安徽防火卷帘厂商-正泰防火设备卷帘门由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正泰防火设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。