

昆山市变压器交接试验 绝缘电阻检测

产品名称	昆山市变压器交接试验 绝缘电阻检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

一、绝缘杆

1.外观检查

杆的接头连接应紧密牢固、无松动、锈蚀和断裂等现象。

杆体应光滑，绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕，玻璃纤维布与树脂间黏结应完好不得开胶。

握手的手持部分护套与操作杆连接应紧密、无破损，不产生相对滑动或转动。

2.试验项目及周期

序号

	项目	周期
1	工频耐压试验	1年
2	直流耐压试验	2年

5) 施工完毕后清理现场，把工具擦拭干净，电源线捋好放回原处

二、携带型短路接地线

接地绝缘棒的外观检查：

线夹及导线的外观检查：

线夹完整、无损坏，线夹与电力设备及接地体的接触面无毛刺。

导线无裸露部分，导线外覆透明护层应均匀、无龟裂。

妥善保管

接地线的成组直流电阻试验 5年

接地绝缘棒的工频耐压试验（整杆）

3

接地绝缘棒的直流耐压试验（整杆）