消防加盟哪家强 南京长江奥莱 南通消防

产品名称	消防加盟哪家强 南京长江奥莱 南通消防
公司名称	南京长江奥莱建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区天元东路228号莱茵小镇5幢101
联系电话	18901587008 18901587008

产品详情

二、消防控制室的设置要求

??根据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》等规范的要求，消防控制室的设置应符合以下要求：

??1.单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级。

??2.附设在建筑物内的消防控制室，宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位，距通往室外出入口不应大于20m。亦可设置在建筑物的地下一层，加盟消防分公司，但应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开，并应设直通室外的安全出口。

??3.消防控制室消防设计的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显的标志。

??4.消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。

??5.消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。

??6.消防控制室消防设计周围不应布置电磁场干扰较强及其它影响消防控制设备工作的设备用房。

5. 当市政管网接入点处的低压力在0.35MPa以上，且二层(或单层)建筑物(一栋或多栋)的室外消火栓用水量≤20L/s时，可不设置消防水池和高位消防水箱。

??5.1 室外消火栓管网可布置为枝状，从市政管道接入一条管并设置按间距120m布置室外消火栓。

??5.2 室内消火栓可直接市政供水：仅供单栋且室内消火栓数量≤10个时，消防加盟哪家强，可从市政管道接入一条管，栋内按枝状布置;当供两栋及以上的，敷设在室外的室内消火栓管道应环状，从单根市政

供水管上接入两条进水管接向该环状管网，某栋建筑室内消火栓数量≤10个时其室内管网可枝状，否则环状。

??6. 除上述点的情形外，均需设置消防水池，室内外消火栓管网均需布置为环状，南通消防，根据东莞供水现状一般不考虑消防补水。设计建议采用室外消防给水尽量市政，室内消防用水按火灾延续时间全部储存。

??7. 室内消火栓布置

??室内消火栓的布置应满足同一平面(包括设备层)有两支消防水枪的充实水柱同时到达任何部位的要求;消火栓栓口动压应≥0.25(0.35)MPa，消防水枪充实水柱应≥10(13)m;在管网的高处设置有自动排气阀。室内消火栓应首先设置在楼梯间及其当前层休息平台，其次设置在便于消防队员接近的地点例如前室、走道等明显易于取用的位置，消防电梯前室应设室内消火栓(计入使用数量)，屋顶设置带有压力表的试验消火栓。

消防工程施工公司指出本标准中的“ 消防应急照明 ”是指火灾时的分散照明和备用照明。对于分散照明备用电源的接连供电时刻，试验和火灾证明，单、多层建筑和部分高层建筑着火时，人员一般能在10min以内分散完毕。本条规则的接连供电时刻，考虑了一定系数以及实践人员分散状况和单个人员分散困难等状况。对于建筑高度大于100m的民用建筑、医院等场所和大型公共建筑等，因为分散人员体质弱、人员较多或分散间隔较长，会出现分散时刻较长的状况，故对这些场所的接连供电时刻要求有所提高。

??为保证应急照明和分散指示标志用电的可靠，规划要尽可能选用集中供电方式。应急备用电源无论选用何种方式，均需在主电源断电后能立即主动投入，并保证继续供电，功率能满足一切应急用电照明和分散指示标志在规划供电时刻内接连供电的要求。

消防加盟哪家强-南京长江奥莱-
南通消防由南京长江奥莱建设有限公司提供。南京长江奥莱建设有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。长江奥莱带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！