

山西高低压配电柜定制 山西泰森电气 高低压配电柜

产品名称	山西高低压配电柜定制 山西泰森电气 高低压配电柜
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

产品详情

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, 山西高低压配电柜定制, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, 山西高低压配电柜哪家好, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高低压配电柜

照明配电箱(板)未进行入场检查。

后果: 照明配电箱(板)进场后未进行检查, 安装后通常发现第二块多层板无接地装置地脚螺栓, 保护区线截面小, 装有家用电器的可开启门与金属材料结构未通过裸铜线可靠连接, 电线与设备连接不牢固, 存在反回路情况, 螺母不需要热镀锌零件, 电线电缆直径不符合要求, 没有色卡标注, 没有卡柜和电气设备路线图, 设备合理。任何延误工期的变更也会危及质量。

对策: 一是加工订货时, 要向厂家明确提出符合设计方案和规范标准的技术标准, 并要求厂家制作样品。工作经验达到标准后, 才会产生; 此外, 货物进入市场时, 应严格按照设计方案和规范进行工程验收, 并在确定标准后进行安装。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GT

XGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高低压配电柜

配电室配电柜布置的基本要求

配电柜是指配电系统的配电柜、照明配电柜、计量柜等终端设备。配电柜适用于施工现场和室外临时用电, 应满足“三级配电、两级漏电保护、一机一开关、一漏电、一箱”的使用要求。

配电室配电柜的布置应符合下列要求:

1. 单排或双排背靠背布置时, 配电柜正面的操作通道宽度不小于1.5m, 双排面对面布置时, 不小于2m;
2. 配电柜后维修通道宽度, 单排或双排面对面布置不小于0.8m, 双排背靠背布置不小于1.5m。如果某些地方有突出的建筑结构, 此时的通道宽度可减少0.2m;
3. 配电柜侧维修通道宽度不小于1m; 4. 配电室屋顶与地面的距离不小于3m。

泰森电气是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为一体的现代化制造企业, 高低压配电柜, 总部位于太原市。公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高低压配电柜

1. 配电箱的外壳应采用1.5mm~2.0mm厚钢板配置并停止防腐处置。
2. 配电箱外壳的防护等级, 应依据装置场所的环境肯定。
3. 箱内装置的电器, 山西高低压配电柜报价, 均应契合规则的定型产品。
4. 箱内各电器件之间以及它们对外壳的间隔, 应能满足电气间隙、爬电间隔以及操作所需的距离。
5. 配电箱的进出引线, 应采用具有绝缘护套的电线, 穿越箱壳时加套管维护。
6. 室外配电箱应结实的装置在支架或根底上, 箱底距空中高度为1.0m~2.0m。
7. 室内配电箱可落地装置, 也可暗装或明装于墙壁上, 落地装置的根底应高于空中50mm~100mm。暗装于墙壁时, 底部距空中1.4m。明装于墙壁时, 底部距空中1.2m; 引入、引出线的电线截面应按允许载流量选择。

山西高低压配电柜定制-山西泰森电气-高低压配电柜由泰森电气有限公司提供。山西高低压配电柜定制-山西泰森电气-高低压配电柜是泰森电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庞经理。