

加盟消防分公司 长江奥莱建设 湖南消防

产品名称	加盟消防分公司 长江奥莱建设 湖南消防
公司名称	南京长江奥莱建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区天元东路228号莱茵小镇5幢101
联系电话	18901587008 18901587008

产品详情

消防工程施工大致分7大系统：

??1、消防水灭火系统

??2、火灾自动报警系统

??3、防排烟系统

??4、应急疏散系统

??5、气体灭火系统

??6、泡沫灭火系统

??7、防火分隔

??水灭火系统包括：室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统，消防水泡、水幕、细水雾等。

??防排烟系统包括：正压送风系统和排烟系统。

??应急疏散系统包括：应急照明和疏散指示。

??气体灭火系统包括：二氧化碳灭火系统，七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统和IG541等。

??防火分隔就是防火墙、防火门、防火卷帘的统称。

??当然还有一些其他小项类似钢结构防火处理、超细干粉等就不详细介绍了。

?? 自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求，配件齐全，表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。

6、加盟消防公司管道外径相当于或超过50毫米时一段配水干管或配自来水管设定的防晃支架不可低于一个。

??7、自喷管路横着安装宜设0.002-0.005的倾斜度，当部分没法运用排水管道排净化水时，应采取有效对策。

??8、穿进管中的输电线不需有接头，其电缆护套不可毁坏，输电线不可歪曲，加盟消防公司多少钱，其接头应建在接线端子内。

??9、绝缘层摇比测在端子箱内将系统总线与支系线断掉，总线结构及各层支系线独立交流耐压试验并填好记录表。

??10、探测器周边0.5m内不需有挡住物，探测器至正压送风口水平距离不可低于1.5m，探测器至墙角、梁边水平距离不可低于0.5m，探测器与各种各样洒水喷嘴间距不可低于0.3M。

??11、消防加盟公司管道网水压试验层次开展，测试用例应在系统软件较低值，系统软件较高处设自动排气阀，消防工程，对管道网时将气体排清后迟缓变压，做到1.5MP后稳压管三十分钟估测管道网无渗漏和形变且损耗不超0.05Mpa为达标。

??消防施工建筑消防设施检测的重要性：建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要措施，是东莞市安恒消防工程有限公司现代建筑的重要组成部分。很好地起到了保证建筑物安全的作用。

??许多建筑物由于消防设施日常维护不当和消防产品质量等问题，导致建筑中的消防设施在发生火灾时不能有效地达到保护建筑和人员安全疏散的作用，形同虚设。《消防法》规定建设工程竣工应当依法进行消防验收或备案，加盟消防分公司，未经消防验收或验收不合格的，湖南消防，禁止投入使用。

??消防验收合格后，建设工程的消防设施如没有很好的维护保养，很难保证其在发生火灾时能正常工作。平时我们去一些车站、商场、酒店等公共场所时，经常会发现消防喷头上悬挂有杂物，火灾报警探测器上全是灰尘，安全出口和疏散指示灯不亮等，这些消防设施已经无法保证其在发生火灾时正常工作。

加盟消防分公司-长江奥莱建设-湖南消防由南京长江奥莱建设有限公司提供。南京长江奥莱建设有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！