

太原泰森电气 太原低压配电柜公司 低压配电柜

产品名称	太原泰森电气 太原低压配电柜公司 低压配电柜
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

产品详情

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, 低压配电柜, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。低压配电柜

1.绝缘工作应该做好

通常, 高低压配电柜要求的温度范围在-10至45之间。如果环境温度过高, 金属零件的导电率会降低, 太原低压配电柜供应商, 而电阻率会增加, 氧化会逐渐加速, 也会降低绝缘零件的绝缘强度。当然, 太冷的环境也会造成设备部件内应力大, 从而破坏绝缘零件的可靠性。因此, 需要根据情况增加一些绝缘器具和绝缘保护措施, 周围环境要求化学产品无火源、无污染、无腐蚀。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。低压配电柜

在整个安装过程中, 一定要精益求精。可能你认为一个小的关键问题不容易危害到控制箱的整体效率,

但无形中会对项目上面造成危害。所以在安装控制箱的情况下，一定要力求，保证控制箱的使用价值。

控制箱的安装也要注意检查，看控制箱是否有问题。如果安装后不立即检查并投入资金，遇到困难就会有安全隐患。因此，控制箱安装后，好小心防止事故发生。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GT XGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。低压配电柜

配电柜(面板)安装

1.机柜(面板)安装：根据施工图布置，配电柜应依次放置在基础型钢上。单个柜体(面板)的柜面和侧面的垂直度调整可以通过加垫片来解决，山西低压配电柜供应商，但不能超过三块，且焊接牢固。每排机柜(面板)就位后，应调整机柜的水平度和面板偏差，以满足施工规范的要求。

2.壁挂式配电箱可以用膨胀螺栓固定在墙上，太原低压配电柜公司，但空心砖或砌块墙应预埋燕尾螺栓或用拉螺栓固定。

3.配电箱安装时应预埋，安装后面板应与墙平齐。

4.柜体(面板)调整后，应用螺栓紧固柜体和基础型钢。

5.柜(盘)接地：每个柜(盘)分别与基础型钢连接，柜内PE排可用铜线与接地螺栓连接牢固，并加弹簧垫圈锁紧处理。每个柜门应通过铜编织线与PE排连接。

6.机柜(面板)的顶部与母线连接。注意母线扳手是否按要求紧固。接触面应涂上中性凡士林。柜间母线连接时，注意母线是否离其他设备或外壳太近，注意相位是否正确。

7.控制电路检查：检查线路是否因运输等因素松动，并逐一紧固，电气元件是否损坏。柜体(面板)的控制电路原则上在出厂时检查，柜体内电路未经允许不得调整。如果发现问题，应联系供应商。

太原泰森电气(图)-太原低压配电柜公司-低压配电柜由泰森电气有限公司提供。泰森电气有限公司是从事“配电柜,配电箱,箱变,电力设备,开关及开关柜,电源设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庞经理。