

# 晋中配电柜 35kv高压配电柜厂家 泰森电气

产品名称	晋中配电柜 35kv高压配电柜厂家 泰森电气
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

## 产品详情

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, 晋中配电柜, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

在变换器前安装线路电抗器抑制高次谐波, 可以抑制电源侧的过电压, 减少变换器引起的电流畸变, 固定式配电柜厂家, 避免对主电源的严重干扰。在变频器前安装LC无源滤波器, 滤除高次谐波。通常, 第五和第七谐波可以被过滤掉。这种方法完全依赖于电源和负载, 灵活性很小。当设备附近环境受到电磁干扰影响时, 应安装抗射频干扰滤波器, 以减少主电源的传输和发射, 并采取措施屏蔽电机电源。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, 35kv高压配电柜定制, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

### 配电柜

第二, 如果你是新手, 首先要复习图纸, 整理自己的思路, 检查图纸有没有问题。你可以先了解你不了解的地方, 这样有利于做台词。然后开始接线。整个接线过程需要小心。当然, 如果你是老手, 就不用说那么多了。

施工人员应仔细阅读并熟悉二次线路符号，用原理图检查二次接线图，确保接线图正确。

二次接线构造要求为：接线正确；电线和电气部件应进行螺栓连接、插塞、焊接或压接等。应牢固可靠，接线良好；布线整齐、清晰、美观；导线绝缘良好，无损伤；柜内电线不应有接头；循环编号正确，字迹清晰。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GT XGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

配电室长度大于7米时，应设置两个安全出口，并配置在配电室的两端，当配电室双配置时，楼上配电室的出口应设置至少一个通向走廊或室外的安全出口。配电室的门应向外打开，但通向高压配电室的门应双向打开；除配电室外，裸导线到地面的距离不小于3.5米，35kv高压配电柜厂家，用不低于现行《外壳防护等级（IP代码）》GB4208的IP2X网屏蔽时不应小于2.5米。网屏蔽与裸导线的距离不应小于100mm，板屏蔽与裸导线的距离不应小于50mm。此外，除了本房间需要的管道外，不应有其他管道穿过配电室。室内水、蒸汽管道上不应设置阀门和中间接头；水和蒸汽管道与散热器之间的连接应进行焊接，并进行等电位连接。水和蒸汽管道不得敷设在配电板上下和电缆沟内。

晋中配电柜-35kv高压配电柜厂家-

泰森电气(推荐商家)由泰森电气有限公司提供。泰森电气有限公司是山西太原,电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰森电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰森电气更加美好的未来。