

上海金山区接地线检测 电力设备检测 绝缘工具预防性检测

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 上海金山区接地线检测 电力设备检测 绝缘工具预防性检测 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测 |
| 联系电话 | 18912706073 18912706073 |

产品详情

接地线的正确使用

个人保安接地线*作为预防感应电使用，不得以此代替《安规》规定的工作接地线。只有在工作接地线挂好后，方可在工作相上挂个人保安接地线。

个人保安接地线由工作人员自行携带，凡在110kV及以上同杆塔并架或相邻的平行有感应电的线路上停电工作，应在工作相上使用，并不准采用搭连虚接的方法接地。工作结束时，工作人员应拆除所挂的个人保安接地线。

电力安全工器具管理要求

公司安质部的管理职责

负责并及时修订公司安全工器具管理办法。

负责编制安全工器具购置计划，并付诸实施。

根据上级提供的名单负责安全工器具的选型、选厂。

负责监督检查安全工器具的购置、验收、试验、使用、保管和报废工作。

每半年组织两次（绝缘安全工器具、登高工器具试验各一次）对各单位安全工器具进行多面检查试验。绝缘靴：是由特种橡胶制成的，用于人体与地面绝缘的靴子。浙江电力安全工器具校验机构

安全工器具的使用应符合《国家电网公司电力安全工作规程》和产品使用要求。徐州电力安全工器具预防性检测机构

绝缘安全工器具的检验

在采购回符合标准要求的绝缘安全工器具后，企业应定期对其进行检查试验，依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007)，咱们水利行业常用的绝缘安全工器具检验周期的相关要求如下：

- (1)绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、高压验电器应每半年进行一次检验;
- (2)绝缘杆和绝缘夹钳每1~2年进行一次检验;
- (3)绝缘毡和绝缘垫每2年进行一次检验。

绝缘手套检验合格证

此外，绝缘手套、绝缘靴(鞋)、绝缘垫(毡)存放时还应距离地面200mm以上，距离发热源1m以上，防止与尖锐物体碰撞，远离油、酸、碱及其他腐蚀性化学品等有害物质。
徐州电力安全工器具预防性检测机构