

南通海安市绝缘夹钳年审检测 电房绝缘棒检测

产品名称	南通海安市绝缘夹钳年审检测 电房绝缘棒检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

绝缘夹钳主要用于在35KV及以下的电气设备伤装拆熔断器等工作时使用。绝缘夹钳由工作钳口、绝缘和握把三部分组成，钳口要保证夹紧熔断器，各部分所使用的材料与绝缘棒相同。

使用保管注意事项

- 1.操作前，夹钳表面应用清洁的干布擦净；
- 2.操作时戴绝缘手套、穿绝缘靴及戴护目镜，并必须在切断负载的情况下进行操作；
- 3.雨雪天气操作应使用专门防雨夹钳；
- 4.绝缘夹钳应定期进行试验，试验方法同绝缘棒一样，试验周期为一年，10-35kV夹钳实验时施加3倍线电压，220v夹钳施加400v电压，110V夹钳施加260V电压。

绝缘棒也称操作棒或绝缘拉杆。它主要用于断开或闭合高压隔离开关、跌落式熔断器、安装和拆除携带型接地线、进行带电测量和实验工作等。

使用保管注意事项

- 1.操作前，棒面应用清洁的干布擦净；
- 2.操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台（垫）上，并注意防止碰伤表面绝缘层；
- 3.型号规格符合规定；
- 4.雨雪天气室外操作应使用防雨型令克棒；

5.按规定进行定期试验；

6.应存放在干燥处所，不得与墙面地面接触，以保护绝缘表面；

7. 每年必须进行一次交流耐压试验。试验不合格的绝缘棒要立即报废销毁，不可降低标准使用，不可与合格绝缘棒放在一起。