

风管法兰 风管 南昌汇腾风管型号全

产品名称	风管法兰 风管 南昌汇腾风管型号全
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面 钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

如何安装通风管道

1. 切割时应使用无划痕的划线工具。操作时应使用木锤或橡胶套锤，不得使用铁锤，风管法兰，为避免落点处出现锈斑
2. 通风工程搬运时应轻拿轻放，防止损坏成品
3. 装饰面应采取保护措施，防止损坏
4. 法兰材料应分类堆放，室外存放应采取防雨、防雪措施，减少锈蚀
5. 不锈钢板、铝板应紧贴木架，不得重叠，以免拖拉时划伤表面
6. 通风工程所需材料应堆放在平整、无积水、场地宽敞的地方，不得与其他材料、设备一起使用，并应有防雨、防雪措施。堆放时应按系统编号，整齐合理，便于运输。

焊接风管连接时常见的问题有哪些？

- 1、矩形框架通风管道，风管，无论是由同一块板连接还是由多块板组成，通风管道安装，其横截面均应表面平整，镀锌风管，底边应平整。激光切割板表面的粉末、灰尘和污垢应在组合前清除干净。
- 2、管段45度切缝处，板壳表面用铝箔密封，每边总宽度不小于20mm。
- 3、通风管的弧面或曲面打开成型后，应在平板预装好后擦拭，以保证管道和外观。

4连接组合，移动前管道应垂直放置成固定形状。

5、铝铂复合保温通风管用胶粘剂按面板厂家评定的胶粘剂选用。再次购买粘合剂时，必须将其粘合并与测试结果进行比较。

6、粘接前，必须对胶粘剂进行预组装，以验证所有接头是否符合涂胶准确、正确的要求。在批量生产和加工之前，应进行样品测试。

在连接好通风管接头后，要特别注意对通风管接头连接进行详细检查，确保通风管接头连接处未严格封闭。

避免通风管道腐蚀的条件具体有哪些呢？

1、对长期放置不用、维护不良的通风管道，因发生大面积腐蚀、厚度减薄、强度减弱，再次启用前按规定检验。

2、检修或局部更换通风管道时，避免错用或不合理代用而降低管道的极限。

3、通风管道系统应按规定装设安全泄压装置并保持其灵敏好用。

4、通风管道必须由有资格的设计单位进行设计并符合设计规范的规定。

5、采取有效措施防止大气及介质对通风管道的腐蚀。

6、通风管道安装工程投用前应进行役前检查和验收，管系结构、材料、焊接、热处理、压力试验等关键环节必须符合规定要求。

7、运行操作必须严格执行操作规程，控制工艺指标，超温、超压运行。

风管法兰-风管-南昌汇腾风管型号全由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌汇腾环保工程有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇腾环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。