

## 适用山东双轮腔体组件 ADL45\*9腔体组件

产品名称	适用山东双轮腔体组件 ADL45*9腔体组件
公司名称	捷维诺（天津）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1004（注册地址）
联系电话	13302131850

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市南开区正多邦泵业销售中心

对于输送粘度大于 $20\text{mm}^2/\text{s}$ 的液体泵（或密度大于 $1000\text{kg}/\text{m}^3$ ），一定要把以水实验泵特性曲线换算成该粘度（或者该密度下）的性能曲线，特别要对吸入性能和输入功率进行认真计算或较核。对正常运转的泵，一般只用一台，因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当，（指扬程、流量相同），大泵于小泵，故从节能角度讲宁可选一台大泵，而不用两台小泵，但遇有下列情况时，ADL45\*9腔体组件，可考虑两台泵并联合作：流量很大，一台泵达不到此流量。

分级保护时，各级选用保护范围应相互配合，保证在末端发生漏电故障或人身触电事故时，漏电保护器不越级动作；同时要求，当下级保护器发生故障时，上级保护器动作，补救下级失灵的意外情况。实行分级保护，可使每台用电设备均有两级以上的漏电防护措施，不仅对低压电网所有线路末端的用电设备创造了安全运行条件和提供了人身安全的直接接触与间接接触的多重防护，而且可以地缩小发生故障时停电的范围，且容易发现和查找故

障点，对提高安全用电水平和降低触电事故、保障作业安全有着积极的作用。

施工现场一般按三级配电，所以电箱也应按分级设置，即在总配电箱下，设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备。配电箱是配电系统中，电源与用电设备之间送电和配电的环节，是专门用作分配电力的电气装置，各级配电都是经过配电箱进行的。总配电箱控制整个系统的配电，分配电箱控制每一支路的配电。开关箱是配电系统的末端，再往下就是用电设备，每台用电设备由自己专用的开关箱控制，实行一机一闸。不得几台设备合用一个开关箱，防止误操作事故；也不要将动力与照明控制合置在一个开关箱内，防止因动力线路故障影响照明。开关箱上接电源下接用电设备，操作频繁、危险性大，必须引起重视。电箱内各电器元件的选择，必须与线路和用电设备相适应。电箱安装垂直、牢固，周围留有操作空间，地面无积水、无杂物，附近无热源、无振动，电箱应防雨、防尘。开关箱距离被控制的固定设备不应超过3m。

适用山东双轮腔体组件(多图)-ADL45\*9腔体组件由天津市南开区正多邦泵业销售中心提供。天津市南开区正多邦泵业销售中心位于南开区密云路北方城3区9栋14号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正多邦泵业在其它中享有良好的声誉。正多邦泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正多邦泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。