

太原高压开关柜 山西景泰电气

产品名称	太原高压开关柜 山西景泰电气
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

产品详情

山西景泰电气设备有限公司主营高低压成套配电柜、高低压配电工程、箱式变电站、自动控制系统等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、机械、港口、石化及建筑等项目上，其可靠的质量、合理的价格、热忱周到的服务，赢得了广大用户的信赖！太原高压开关柜

【山西景泰电气设备有限公司】配电柜小知识：太原高压开关柜

尺寸的选择是我们选择防水配电箱首先需要考虑的问题，并且也是整个选购过程中比较重要的一部分，其次，要考虑到材质的选择对防水配电箱功能的影响。在有关材质的内容上，我们会提供如何正确选择防水配电箱的一些资料 and 对比文件。密封圈在有关防水配电箱的防护功能的高低方面起到重要的作用。

山西景泰电气设备有限公司主营高低压成套配电柜、高低压配电工程、箱式变电站、自动控制系统等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、机械、港口、石化及建筑等项目上，其可靠的质量、合理的价格、热忱周到的服务，赢得了广大用户的信赖！太原高压开关柜

【山西景泰电气设备有限公司】配电柜小知识：太原高压开关柜

高低压成套设备的运行维护准则：高低压成套设备是应用较广泛的配电设备，电气整理了成套设备在运行维护过程应注意的事项：

注意观察各元件的状态，检查是否有过热变色、异常响声、接触不良等现象。

配电间应防潮、防尘、防止小动物钻入。

开关柜长期未投入运行时，投运前主要一次元件间隔(如手车室及电缆室)应进行加热除湿，以防止产生凝露而影响设备的外绝缘。

高低压成套设备所有金属部件应防锈蚀(涂上清漆或色漆)，运动部件应注意润滑，检查螺钉有否松动，积灰需及时清除。

山西景泰电气设备有限公司主营高低压成套配电柜、高低压配电工程、箱式变电站、自动控制系统等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、机械、港口、石化及建筑等项目上，其可靠的质量、合理的价格、热忱周到的服务，赢得了广大用户的信赖！太原高压开关柜

【山西景泰电气设备有限公司】配电柜小知识：太原高压开关柜

接地导线截面不够或保护地线截面不够，太原高压开关柜，保护地线串接，对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。配电箱（盘）内的PE线端子适用于一般公用建筑工程，民用住宅工程不宜使用。盘后配线排列不整齐：应按支路绑扎成束，并固定在盘内。

配电箱（盘）缺零部件，如合页、锁、螺钉等：应配齐各种安装所需零部件。铁制箱电、气焊开长孔：应一管一孔，不应用电、气焊开孔。

配电箱箱体稳筑周边缝隙过大：应用水泥砂浆将箱、管筑实牢固。木箱外侧无防腐、内壁粗糙：应按规定处理。配电箱铁箱内壁焊点锈蚀：应补刷防锈漆。

太原高压开关柜-山西景泰电气由山西景泰电气设备有限公司提供。山西景泰电气设备有限公司位于太原市晋源区董茹村西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前景泰电气在配电装置中享有良好的声誉。景泰电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。景泰电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。