

泰州劳保用品预防性试验、绝缘手套检测

产品名称	泰州劳保用品预防性试验、绝缘手套检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

- 1、使用绝缘手套前，应检查是否超过有效试验期。
- 2、使用前，应进行外观检查，查看橡胶是否完好，查看表面有无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等。如有粘胶破损或漏气现象，应禁止使用，检查方法是将手套朝手指方向卷曲，当卷到一定程度时，内部空气因体积减小、压力增大，手指若鼓起，为不漏气者，即为良好，也可以采用便携式绝缘手套检测仪，将绝缘手套套在检测仪上，就像给气球打气一样将气体打进去，检查绝缘手套有无漏气。
- 3、使用绝缘手套时，应将外衣袖口塞进手套的袖筒里。
- 4、因为对绝缘手套有电气性能的要求，所以不能用医疗或化学用的手套代替绝缘手套，同时也不应将绝缘手套作其他用途。
- 5、绝缘手套应统一编号，现场使用的绝缘手套*少应保证明两副。
- 6、绝缘手套使用后应擦净、晾干，保持干燥、清洁，洒上一些滑石粉，以免粘连。
- 7、绝缘手套应存放在干燥、阴凉的专用柜内，与其他工具分开放置，其上不得压任何物件，以免刺破手套。
- 8、绝缘手套不允许放在过冷、过热、阳光直射和有酸碱、药品的地方，以防胶质老化，降低绝缘性能。