SALWICO门吸GPT+AG电磁铁ELOMEK 24V Door holder

产品名称	SALWICO门吸GPT+AG电磁铁ELOMEK 24V Door holder
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:ELOMEK SALWICO 型号:GPT+AG 品名:门吸 电磁铁
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

SALWICO门吸GPT+AG电磁铁ELOMEK 24V Door holder0至20毫安输出是除三个继电器之外的另一个可用选项。此选项提供0至20毫安的直流电流输出，用于将探测器状态信息传输到其它设备。电路可以隔离或非隔离方式进行接线，可提供的大回路电阻为500欧姆电压为18至19.9伏直流电时）和600欧姆（电压为20至30伏直流电时）。表1显示了以各种电流值表示的探测器状态情况。输出在出厂前已经过校准，无需进行现场校准。

EQP型号设计专门用于与Det-TronicsEagleQuantumPremier系统配合使用。探测器通过数字通信网络或LON/SLC（局部操作网络/信号线路电路）与系统控制器进行通信。LON/SLC是双线容错数字通信网络，以回路配置形式排列

X3301ProtectIR是一款多光谱红外(IR)火焰探测器，能够极好地从轻质和重质碳氢化合物燃料中探测到火焰，而且可在大程度上抑制错误报警。这款探测器具有“ Division ”N.E.C.和“ Zone ”I.E.C.的防爆等级，适合室内和室外应用。

X3301带有三个红外传感器及相关的信号处理电路，标准输出配置包括火警继电器、故障继电器和辅助继电器。

输出选项包括：

– 0至20毫安输出（外加三个继电器）

– 脉冲输出，以便兼容基于控制器的现有系统（带火警继电器和故障继电器）

– 兼容EagleQuantumPremier(EQP)的型号（无模拟输出或继电器输出）

– HART通信

探测器面板上的多色LED指示灯用于指示探测器状态。

由微处理器控制的可加热镜片使设备能够更好地抵抗水气和冰。

X3301的外壳用无铜铝合金或不锈钢制成，防护等级为NEMA4X或IP66。

应将探测器放在适当位置，以便能够清晰地看到要保护的区域。此外，还应考虑以下因素：

确定所有高危险引火源。

确保有足够的探测器可用于覆盖整个危险区域。

确保能方便地对探测器进行清洁和定期维修。

将探测器放在能够使火灾危险既在视野范围内又在设备的探测范围内的位置.

探测器应向下倾斜至少10至20度，以方便透镜孔排水。探测器的放置应使其探测范围不会覆盖到危险区域以外。这样可大程度地减少因需保护区域以外的活动而发生错误报警的可能性。

为了获得佳性能，应将探测器安装在少振动区域中的坚硬表面上。

浓雾、雨水或冰可以吸收红外辐射，从而降低探测器的灵敏度。

虽然与其它类型的探测器相比，红外探测器受烟的影响较小，但也不应将X3301放在可能会有悬浮性燃烧产物遮蔽其视野的位置。如果预料火灾之前会出现烟，应将感烟探测器或其它探测器与X3301配合使用。在室内使用时，如果预料在发生火灾时会产生浓烟，应将探测器安装在侧墙上，且应距离天花板至少几英尺（约1米）。

如果可能，应进行防火测试，以确定适当的探测器位置和覆盖范围。

进行ATEX安装时，应以电气方式对X3301探测器的外壳进行接地。

继电器输出

.标准的探测器带有火警继电器、故障继电器和辅助继电器。这三个继电器的触点容量为30Vdc,5A。

.火警继电器带有冗余端子和常开/常闭触点，通常适用于不带电操作以及闭锁或非闭锁操作。

.故障继电器带有冗余端子和常开触点，通常适用于带电操作以及闭锁或非闭锁操作。

.辅助继电器带有常开/常闭触点，可配置用于带电或不带电操作以及闭锁或非闭锁操作。