

# QJ井用潜水泵 永泰泵业

产品名称	QJ井用潜水泵 永泰泵业
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

## 产品详情

### QJ井用潜水泵的安装

- (1)机泵一体卸下滤水网，然后打开注水和放气孔螺栓往电机内腔注满洁净的清水，一定确保注满，防止假满。并检查电机各部是否漏水。发现漏水根据部位应调正胶垫上紧螺栓。
- (2)仔细检查电缆和接头有无碰伤或损坏，发现问题及时包孔。
- (3)用500伏兆欧表测定绕阻的绝缘电阻不低于150兆欧。
- (4)安装好保护开关和起动设备，并检查电机内水是否灌满然后上紧注水、放气孔螺栓，然后上好护线板、滤水网准备安装下井。
- (5)在QJ井用潜水泵的出水口安装短输水管一节，并用夹板夹住吊起落入井中，使夹板座落井台上。
- (6)再用一付夹板夹住另一节输水管，然后吊起降下与短输水管法兰相联接。升起吊链拆下一付夹板，使泵管下降井中又座落在井台上，依次反复进行安装，下井，直到全部装完，后一节夹板不卸将泵固定在井口上。
- (7)后放上井盖，弯管，闸阀出水管等。
- (8)每次连接法兰时要加胶垫，对正后紧固螺钉要对角线方向同时上紧，防止歪斜漏水。
- (9)电缆线要固定在输水管法兰上凹槽内，每节都用绑绳固定好，下井过程要小心，电缆不能当吊绳使用，更不要碰伤电缆。
- (10)下泵过程有卡住现象，要想法克服卡点，不能强行下泵，以免卡死。
- (11)大口井等安装泵时严禁人员下井。

(12)保护开关和起动设备应配有电压、电流表、指示灯，并安装在配电盘上，放在井台周围适当的位置。

QJ井用潜水泵工作条件：1.电源要求：(1)额定频率为50赫兹，电机端额定电压应保证为380+5%伏的三相交流电源，若用户电压为660伏时需要特殊定货。(2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。(3)变压器距井较远时，应考虑输电线压降，对功率大于45KW的电机，要求变压器到井口距离不超过20米，大于20米时，要求输电线规格比配电电缆规格大两个等级，并考虑线压降。2.水质要求：(1)一般无腐蚀性清水。(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。(5)含量不大于1.5毫克/升。(6)水温不高于20。

QJ井用潜水泵型号：

85QJ，100QJ,125QJ,150QJ,175QJ,200QJ,250QJ,300QJ,350QJ,400QJ，4SP，6SP,8SP,10SP系列不锈钢。

QJ井用潜水泵参数：

流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、出水口管径等等。

QJ井用潜水泵成套组成由控制柜，潜水电缆，扬水管，潜水电泵和潜水电机组组成。

通过以上的分析，我们可以比较清晰的了解到，深井潜水泵的型号众多，这是我国科研人员经过多年的探索和专研并且经过实际作战总结和设计出的、适合我国工业发展的类型。泵类产品的参数主要有：流量、扬程、泵转速、配套功率等。对相关参数的研究，对于产品的提升也意义重大。