

沛德广谱感应电子水处理PDCR

产品名称	沛德广谱感应电子水处理PDCR
公司名称	江苏沛德水处理设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:沛德
公司地址	天宁区青龙街道福成村委（注册地址）
联系电话	18915015338

产品详情

安装说明:

- 1、主机就安装在通风处，并在附近配有220VAC 50HZ电源。
- 2、尽量靠近需要除垢、防垢的设备的进水口位置，若是循环系统，则应缠绕安装于循环泵之后的主管道上。
- 3、所要安装的该段管道表面应清洁、平整、光滑，无覆盖物、保温层等，缠绕部分管道必须是直管。
- 4、应尽量远离(2米以外)大功率电气设备，以防复合全频信号受磁场干扰。
- 5、确定主机的安装位置，主机安装在通风处，可以采用壁挂、平放或固定在管道上，主机与电缆线缠绕部分的距离B越近越好，一般不能超过2米。
- 6、电缆线缠绕的管道直段长度C应符合下列要求：
当管道外径小于100mm时，C大于：管道外径×8+1000（mm）
当管道外径不小于100mm时，C大于：管道外径×8+1500（mm）
- 7、缠绕方式应符合磁场右手定律，即用右手握进水管，以水流方向为右手大拇指指向，其他手指的指向就是电缆线开始缠绕的走向，电缆缠绕的伸展方向与水流方向一致。（不能绕反，否则效果有影响）
- 8、缠绕：首先在输出+一端预留一段与主机合适长度的连线，用配套的捆扎带将电缆线固定在管道上扎紧，固定稳固，以防脱落，往顺水流方向截面看，同时顺时针方向缠绕，相邻电缆线紧靠，不能重叠，缠绕规定匝数后用捆扎带固定，预留一段输出-的连线，缠绕完成。
- 9、在电缆线外部用胶带包覆紧固，以防电缆线松动并防止电缆线被碰擦破损。

10、对闭路循环水系统，在其低点或容易聚集污垢的位置设置排污阀，可根据水质情况定期排污。

11、水处理器四周用围栏防护，以免碰损设备。