

气体灭火系统钢瓶检测 嘉兴钢瓶检测 念海消防公司

产品名称	气体灭火系统钢瓶检测 嘉兴钢瓶检测 念海消防公司
公司名称	苏州市念海消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市沧姑苏区福运路198号
联系电话	17315435119 17315435119

产品详情

10、气瓶外表面检查

应逐只对气瓶进行目测检查，检查其外表面是否有凹陷、凹坑、凸起、损伤、裂纹、腐蚀或烧i伤等缺陷。

11、气瓶内表面检查

应用内窥镜或电压不超过具有足够亮度的安全灯，逐只对气瓶进行内部检查。如瓶内有落入的泥沙、锈粉、锈块、麻丝、布片等杂物时，必须用水冲洗，除掉杂物后再行检查。

12、音响检查

外观、外表面检查合格的气瓶，无缝钢瓶检测，应逐只进行音响检查，气体灭火系统钢瓶检测，判断瓶壁有无隐患和内部、内表面腐蚀状况;气瓶在没有附加物或其它妨碍瓶体震动的情况下，消防气瓶检测，用小铜锤轻击瓶壁，嘉兴钢瓶检测，如发出的音响清脆有力，余韵清而长，且有旋律感，则检验合格。

16.气瓶烘干

气瓶干燥的目的，是消除气瓶内部残留的水分，保证气瓶在使用时，不致因水造成瓶壁腐蚀和影响气体

的质量。将瓶内残留的水放掉后，有鼓风机和电热加温装置进行干燥处理，处理后再用内窥镜从瓶口检查瓶内干燥情况。凡气瓶定期检验后均应进行干燥。

18、气密性试验

对于水压试验合格的气瓶，在完成上述工序后，应按气瓶气密性试验方法进行气密性试验，以防止气瓶在充装、储运和使用中泄露气体，酿成事故。

4、剩余气体的排放

对盛装无毒的不燃气体，可直接将瓶内剩余气体排放到空中;对盛装无毒的可燃气体，在采用“放空”方法排放瓶内剩余气体时，应事先将气瓶放置在有消除静电措施的金属板上，防止由于静电引燃排放的气体，而引起火灾事故;对盛装有毒的气体，采取“抽空”处理。

5、拆除钢瓶瓶头阀、防震圈

卸瓶阀必须在瓶阀装卸机上，或将气瓶固定在带有夹具的气瓶夹固架上用人工卸瓶阀、卸防震圈，检查气瓶瓶阀是否符合有关规定要求，检查充装瓶阀的要求是否符合充装介质的要求。

气体灭火系统钢瓶检测-嘉兴钢瓶检测-

念海消防公司(查看)由苏州市念海消防技术有限公司提供。苏州市念海消防技术有限公司是江苏苏州,灭火器材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在念海消防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创念海消防更加美好的未来。