

304配电箱 安徽联控|型号齐全 合肥配电箱

产品名称	304配电箱 安徽联控 型号齐全 合肥配电箱
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

各类符号标注：根据图纸《配电箱系统图》中标注：NPX630/3P400A中:NPX630是断路器的型号，开关柜配电箱，3P是三极，400A指最大断路电流为400A。NPX160/3P160AWL1YJV-4*70+1*35-SC80FC58.8WAP3配电箱：NPX160是断路器的型号；3P指三极，额定频率为50Hz，304配电箱，额定绝缘电压为690V，脱扣器电流40-160A。WL1：指回路1。后面还有回路2等。YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。

照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。后果：照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排，无法保证线路安全运行。措施：照明配电箱(板)内，合肥配电箱，应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排，零线和保护地线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。线路要排列整齐，管入箱体的位置要合理布局，不要让二层板紧压管上，箱内导线应顺直盘在箱体四周，并绑扎成束整齐。

空气开关的概念：空气开关也就是空气断路器，在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流，交流配电箱，并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下，迅速分断电路，进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计形式多样，但提高断路器的分断能力是主要目的。目前，利用一定的触头结构，限制分断时短路电流峰值的限流原理，对提高断路器的分断能力有明显的作，而被广泛采用。

304配电箱-安徽联控|型号齐全-合肥配电箱由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司是安徽合肥,开关电源的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽联控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽联控更加美好的未来。

