

直流高压发生器 华神电气设备

产品名称	直流高压发生器 华神电气设备
公司名称	武汉华神电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛九凤街潭湖一路八号工坊1-3-504
联系电话	13808659747

产品详情

超低频系列产品及选用

1. DSCDP-H 系列超低频电缆试验仪
2. DSCDP-H -80kV/0.1Hz, 0.05Hz, 0.02Hz
3. 根据被试对向选择适当规格的产品。

使用时，试品电容量不得超过仪器的额定电容量。试品电容量过小，会影响输出波形。此时可并联0.1 μ F的电容器（可由本公司提供）辅助输出。下面是一些设备的电容量，供用户参考。

不同发电机的单相对地电容量表

交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(μ F/km)表

DSZGF 直流高压发生器产品特点

1、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示，电压分辨率为0.1kV，电流分辨率为0.1 μ A，控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器，接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流，高压端采用圆形屏蔽数字表显示，不怕放电冲击，抗干扰性能好，适合现场使用。

2、电压调节稳定度高，全量程平滑调压，输出电压调节采用进口单个多圈电位器，升压过程平稳，调节

精度高，并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%，电压、电流测量误差小于1.0%，脉动因数优于0.5%。

3、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强，保护完善可靠，使操作安全，各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。

油浸式高压试验变压器

直流泄漏试验操作过程注意事项

(1) 试验人员应做好责任分工，设定好试验现场的安全距离，仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况，并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。

(2) 被试品做试验前，应拆除所有对外连线，直流高压发生器，并充分放电，主要部位应清除干净，保持干燥，以免损坏被试品及带来试验数值的误差。

(3) 对于大容量试品（电容器、超长电缆等）试验时应缓慢升压，防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表，必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。

(4) 试验过程中，应严密监视被试品、微安表及试验装置等，一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压，切断电源，并查明原因。

直流高压发生器-华神电气设备(图)由武汉华神电气设备有限公司提供。“电气设备,高电压测试设备”选择武汉华神电气设备有限公司，公司位于：武汉市江夏区藏龙岛九凤街潭湖一路八号工坊1-3-504，多年来，华神电气坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华神电气期待成为您的长期合作伙伴！