

工厂消防排烟系统安装 天津博海皓达 天津工厂消防排烟系统

产品名称	工厂消防排烟系统安装 天津博海皓达 天津工厂消防排烟系统
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

如何避免通风管道产生噪音

天津通风管道，如何避免通风管道产生噪音

通风管道主要的作用是使空气流通，降低有害气体浓度，我们在使用的过程中难免会产生一定的噪音，如果是在住宅区和商业区使用，工厂消防排烟系统设计，噪音过大就会产生很大的影响，天津工厂消防排烟系统，影响到附近的人群，那么我们在施工过程中应该如何避免噪音的产生呢？

通风管道

- 一、螺旋风管风道转角尽量削减。
- 二、软接头装置标准，工厂消防排烟系统安装，防止软接帆布松垮发生风阻而形成风噪。
- 三、螺旋风管风机叶轮体系动平衡校调合理正常正负不大于五丝的起伏。
- 四、操控出风、回风间隔，防止空气对流时自激表象和小循环空间。
- 五、悬挂选用顺便弹簧避震专职的连接器，减轻运转时因扭力发生的跳动或共频。

风管及部件的安装及配件

风管及部件的安装

风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内。风管及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。

靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架。不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架，垂直风管应采用抱箍支架，工厂消防排烟系统报价，风管 $b > 800\text{mm}$ 应加双螺帽。并在转角处、顶端、末端设置防晃支架支架不得设置在风口、阀门、检查孔及自控机构处。吊架不宜直接固定在法兰片上。

给水排水系统试验应符合下列规定：

- 1、清洁式通风时，水泵的供水量符合设计要求；
- 2、过滤式通风时，洗消用水量、饮用水量符合设计要求；
- 3、柴油发电机组、空调机冷却设备的进、出水温度、供水量等符合设计要求；
- 4、水库或油库，当贮满水或油时，在24h内液位无明显下降，在规定时间内能将水或油排净；
- 5、渗水井的渗水量符合设计要求。

工厂消防排烟系统安装-天津博海皓达-天津工厂消防排烟系统由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。博海皓达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！