

太仓无菌实验室案例欢迎来电「多图」

产品名称	太仓无菌实验室案例欢迎来电「多图」
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

产品详情

万级净化车间装修分类特点

洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种，无菌实验室案例，其中普遍采用装配式。装配式洁净厂房系统主要由初，中，高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统；动力及照明系统；工作环境参数的监测报警消防和通讯系统；物流系统；工艺管路系统；维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成，形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。

净化车间施工注意细节

风管制作应尽量采用联合角或转角咬口，6级以上的洁净风管不得使用按扣式咬口.咬口处镀锌层损坏的，铆钉孔处以及法兰焊接处的镀锌层损坏的必须补做防腐.风管接缝翻边裂缝处及铆钉孔四周应涂以硅胶密封.风管翻边必须平整均匀.翻边宽度及铆钉孔，法兰螺孔必须严格按规范要求.柔性短管必须内壁光滑，一般可选用人造革或塑胶，风管检查门垫料要用软性橡胶.

净化车间施工注意细节

材料采购.材料采购必须按照计划按品种选用同种产品中的有的制造商的产品.实物检查时还应注意材料规格，材料光洁度，板材还应检查平整度，边角角方度，镀锌层的粘结度等.材料采购后运输过程中还应注意保持完好的包装，防潮，防撞击，防污染.

材料保管.洁净空调用材料应设立仓库，或集中存放.存放处要干净，无污染源，避免潮湿，特别是风阀，风口，消声器等部件更应严密包装存放.洁净空调的材料要缩短仓库存放时间，宜随用随进货.制作风管用的板材应将整件运至现场，避免散件搬运途中引起的污染.

太仓无菌实验室案例欢迎来电「多图」由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。太仓无菌实验室案例欢迎来电「多图」是无锡市恒盛净化空调有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许先生。