

# 天津消防排烟系统设计公司 博海皓达通风管道加工

产品名称	天津消防排烟系统设计公司 博海皓达通风管道加工
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋11门1602
联系电话	15222319811

## 产品详情

### 安装地下室通风设备的作用

地面上的建筑物可以依靠自然通风，地下室通风则必须依靠安装地下室通风设备。要从根本上解决地下室通风问题，安装地下室通风设备，对地下室进行强制通风，是办法。热交换新风机与双向流新风机都可以用来做地下室通风设备。

热交换新风机的作用是：一方面把地下室内的污浊空气排到地面上，另一方面把室外的新鲜空气过滤后，再输入到地下室，从而改善地下室内的空气质量。热交换新风机内部安装了热交换器，进入地下室的室外新鲜空气和排出地下室的室内空气会同时经过热交换器，利用室内外空气的温度差进行能量交换，回收能量。

### 防爆清扫口安装，应符合下列要求

防爆清扫口安装，应符合下列要求：

1、当采用防护盖板时，盖板应采用厚度大于3mm的镀锌或镀铬钢板制作；其表面应光洁，安装应严密；

2、清扫口安装高度应低于周围地面3~5mm。

3、与工程外部相连的管道的控制阀门，天津消防排烟系统设计，应安装在工程内靠近防护墙处，并应便于操作，天津消防排烟系统设计公司，启闭灵活，有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于1MPa。控制阀门在安装前，应逐个进行强度和严密性检验。

4、各种阀门启闭方向和管道内介质流向，应标示清晰、准确。

### 橡塑海绵保温工艺

1)、首先将风管表面擦拭干净，擦去表面的灰尘和积水并使其干燥

2)、根据风管尺寸裁剪保温材料，按长边压短边的规定下料

3)、在管外壁和橡塑海绵板上分别均匀刷胶，稍候片刻待其微干后将其粘合上

4)、用橡胶锤轻打闭孔橡塑海绵板，尤其是风管四角处，使其与风管粘牢

5)、对保温外观进行检查，如有不合适之处及时修补

### 铝箔玻璃棉板保温工艺

1)、首先将风管表面擦拭干净，擦去表面的灰尘和积水并使其干燥；

2)、粘结保温钉，天津消防排烟系统，保温钉长度要大于保温棉厚度，粘接密度为风管侧面、

下面12只/m<sup>2</sup>，上面9只/m<sup>2</sup>。钉与钉间距不大于450mm，距风管边缘不大于75mm；

3)、裁剪铝箔玻璃棉板，裁板时使用钢锯条，要使保温材料的长边夹住短边，小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上；

4)、铺覆铝箔玻璃棉板，将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上，天津消防排烟系统设计安装，稍微用

力使保温钉穿出玻璃棉板，经检查准确后，用保温钉压盖将其固定。压盖应松紧适度，均匀压紧；

5)、粘铝箔胶带。玻璃棉板的拼缝要用铝箔胶带封严。胶带宽度平拼缝处为50mm，风管转角处为80mm。粘胶带时要用力均匀适度；

6)、缠玻璃丝布，玻璃丝布的幅宽应为300~500mm，缠绕时应使其互相搭接一半，使保温材料外表形成两层玻璃丝布缠绕；

7)、刷防火漆。后在玻璃布面刷防火漆两遍。刷漆时要顺玻璃丝布的缠绕方向涂刷，涂层应严密均匀，并注意采取必要的防护措施，以免污染其它部位。

天津消防排烟系统设计公司-

博海皓达通风管道加工由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司是天津天津市，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博海皓达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博海皓达更加美好的未来。