

武汉四维恒通公司 绝缘油介电强度自动测试仪厂家

产品名称	武汉四维恒通公司 绝缘油介电强度自动测试仪厂家
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

参数：

工作电源AC220V \pm 10%、50HZ \pm 5%

测量范围AC0 ~ 80KV

限定电流5mA

测量精度1.5%

调压速度2.5KV/S \pm 10%

预定设置次数：1 ~ 9

搅拌时间 0 ~ 1分39秒

静置时间 0 ~ 10分39秒

使用条件环境温度0 ~ 35

相对湿度 75%

油杯间隙2.5mm(油杯塞尺直径)

体积415 × 315 × 315mm³

重量28kg

查看历史数据

在仪器主界面中选择查看历史数据后，进入：

画面中显示的内容有当前所保存的试验总组数，当前所选择组的序号和存储时间等，历史数据查看的操作有：

历史数据查看的操作有：

1 将光标移至确认则会进入试验结果查看画面，击穿试验的结果查看画面，绝缘油介电强度自动测试仪报价，耐

压试验的结果画面，绝缘油介电强度自动测试仪价格，在这些界面中可以打印或删除该组数据。

2 光标移至返回，绝缘油介电强度自动测试仪厂家，点击确认后，返回至仪器主界面

3 移至删除全部数据后，点击确认将清空仪器中存储的所有历史数据。

仪器保养

1 油杯和电极需保持清洁，在停用期间，必须用盛新变压器油的方法进行保护。对劣质

油进行试验后，必须以溶剂或洗涤，烘干后方可继续使用。

2 油杯和电极在连续使用达一个月后，贵州绝缘油介电强度自动测试仪，应进行一次检查。检验测量电极距离有无变化，

用放大镜观察电极表面有无发暗现象，若有此现象，则应重新调整距离并用麂皮或绸布擦净

电极。若长期停用，在使用前也应进行此项工作。

3 如果长时间不用仪器，请在一个月内通电一次，时间为1小时。

4 仪器工作不正常时请检查保险是否已熔断，更换同一型号保险后方可继续试验

武汉四维恒通公司-绝缘油介电强度自动测试仪厂家由武汉四维恒通科技有限公司提供。武汉四维恒通科技有限公司为客户提供“局部放电测试仪,核相器,雷击计数器测试仪,避雷器测试仪”等业务，公司拥有“四维恒通”等品牌，专注于电子、电工产品加工等行业。，在武汉东湖新技术开发区高新二路22号中国光谷云计算海外孵化中心2号研发办公楼2908的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：袁总。