

广东原装康明斯发电机蓄电池国外销售热线

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广东原装康明斯发电机蓄电池国外销售热线 |
| 公司名称 | 康柴发电机（深圳）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号 |
| 联系电话 | 13600409663 13600409663 |

产品详情

康明斯柴油发电机组的易损件中包含空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器，要延长康明斯柴油发电机组的使用寿命，在使用过程中，就要加强空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器的保养，充分发挥它们的作用。

康明斯柴油发电机空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器，每工作50-100小时，要清除尘土1次，可用软毛刷将表面尘土刷掉，若工作时间超过500小时或已损坏，就应及时更换。使用油浴式空气滤清器，每工作100-200小时，应用清洁的柴油清洗滤芯，并更换其中的机油，若滤芯已破碎，就需立即更换，并注意在使用中，按规定添加机油。

康明斯柴油发电机机油滤清器在柴油发电机组使用中如不及时保养，滤芯堵塞、机油压力增加，安全阀打开，润滑油直接流入主油道，会加剧润滑表面的磨损，影响柴油发电机组的使用寿命。因此，机油滤清器每工作180-200小时，就要清洗1次，发现破损，应立即更换，以防止杂质进入润滑表面。柴油发电机组换季使用，还应清洗曲轴箱和各润滑表面，方法是用机油、煤油和柴油混合后作洗涤油，可在机油放出后加入洗涤油清洗，然后，柴油发电机低速运转3-5分钟，再放尽洗涤油，加入新机油。

康明斯柴油发电机燃油供给系统中的各种燃油滤清器，每工作100-200小时，就应清除杂物1次，并对油箱和各输油管道进行清洗。在清洗滤芯和密封件时，应特别仔细，发现破损，需及时更换。在季节过渡换油时，应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。使用的柴油，应符合季节要求，并需经48小时的沉淀净化处理。

注：空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器为易损件，当使用超过500小时，必须要更换新的。这样才能更好的延长康明斯柴油发电机组的使用寿命。

康明斯柴油发电机组的运行环境要求不是很高，小编为大家介绍康明斯发电机组的运行要求和停机要求

冰冷环境中运转的康明斯柴油发电机

在极冰冷的环境运转发起机时，应运用特殊的机油、燃油及冷却液。

康明斯柴油发电机发起机运转范围

a. 康明斯发起机低于扭矩转速时，全油门运转不应超越30s，否则会缩短发起机的大修寿命并可能严重损伤发起机。康明斯柴油发电机组在扭矩转速点以上工作至佳，因而倡议在这个范围内运转康明斯发起机。

b. 在任何状况下或环境中，康明斯发起机都不要超越高空车转速运转。

康明斯柴油发电机停机

a. 康明斯发起机停机前请求怠速3-5min。由于柴油机每次停机前怠速3-5min，可让机油带走熄灭室、轴承和油封等处的热量，特别是增压器。假如忽然停机，轴承和油封咬死的可能性很大。

b. 可经过切断燃油泵电磁阀的电流来到达康明斯发起机停机的目的。

怎样护养发电机组？要延长柴油机的使用寿命，在使用过程中，就要加强空气滤清器、润滑油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器的保养，充分发挥它们的作用。

空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器过滤效率和水分离效率都提出了更高的要求。一级油水分离器，一级柴油精滤器，水分离效率要求大于95%，颗粒过滤效率3 - 5微米过滤效率大于98.6%。如博世(BOSCH)，滤不凡 (Luber Finder)，弗列加 (Fleetguard)，曼胡 (Mann-Hummel)，帕克 (Parker)，原装康明斯发电机蓄电池，等，国内有达菲特 (DIFITE) 等。在日常保养时，应特别仔细，发现异常，或行驶里程和时间达到发动机规定，需及时更换。在季节过渡换油时，应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。使用的柴油，应符合季节要求，并需经48小时的沉淀净化处理。

广东原装康明斯发电机蓄电池国外销售热线由康明斯 (深圳) 电力技术有限公司提供。康明斯 (深圳) 电力技术有限公司位于广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康明斯电力在柴油发电机组中享有良好的声誉。康明斯电力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康明斯电力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事东莞发电机维修，东莞发电机出租，东莞发电机保养的服务商，欢迎来电咨询。