

# 康明斯发电机 新动力机电公司 大型康明斯发电机

产品名称	康明斯发电机 新动力机电公司 大型康明斯发电机
公司名称	东莞市新动力机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号
联系电话	15112856066 15112856066

## 产品详情

柴油发电机组的使用寿命跟其日常的保养息息相关，我们在柴油发电机组的维护保养中，1000kw康明斯发电机，不应该忽视对备件的清洁。有很多人以为用柴油和清洗零件比用水更加清洁，但是这样不仅会浪费燃料，200kw康明斯发电机，还很容易导致长期接触的人员慢性。采用非离子表面活性剂和水制备5%的水溶液，是可以代替和柴油来清洗零件的。这种清洗方式具有无毒、节油、污染小、安全以及成本低、清洗效果好的优点，在国内外得到了广泛的应用。

冷却系统中混有空气，造成管路不畅通，大型康明斯发电机，膨胀水箱上吸气阀、排气阀损坏也直接影响循环，这时应经常检查它们的压力值是否符合规定，康明斯发电机，吸气压力是10kpa，排气压力是40kpa，除次之外排气管路是否畅通也是影响循环的重要原因。

散热器散热片堵塞或者损坏。散热风扇不起作用或散热片堵塞，使冷却液温度降不下来，散热片锈损，造成漏液现象，也可造成循环不良。

1. 按“STAR”按钮启动发电机运行15分钟，按“STOP”按钮停止发电机运行；
2. 在机油排放阀口放好接机油的容器；将发电机内的机油排尽。
3. 在发电机机油滤清器下方铺设毛巾、棉纱等吸油物品。
4. 使用皮带扳手或链条扳手将滤清器转松后，一只手拖住滤清器，一只手缓慢将滤清器旋下；
5. 将新滤清器注满与发电机使用的同型号的机油。在滤清器密封胶圈上涂抹少量机油提高密封效果，用手缓慢将新滤清器沿顺时针方向旋紧。
- 6.

旋开发电机机油加入口盖子，注入机油到接近机油标尺刻度线时应缓慢分次加入机油，防止机油过量。

康明斯发电机-新动力机电公司-大型康明斯发电机由东莞市新动力机电工程有限公司提供。东莞市新动力机电工程有限公司是一家从事“发电机,柴油发电机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康明斯,英国帕金斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使新动力机电在柴油发电机组中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！