

# 中心供氧工程 天门中心供氧 湖北北氧启创

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 中心供氧工程 天门中心供氧 湖北北氧启创                |
| 公司名称 | 湖北北氧启创医疗设备有限公司                      |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 武汉市汉南区纱帽正街紫阳天玺商住小区（一期）第2幢1层8商号房（24） |
| 联系电话 | 18171417280 18171417280             |

## 产品详情

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，中心供气，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

看来普通电磁阀式氧气自动切换柜是一种有着安全隐患的设备。供氧系统的设备配置建议优先采用压差式自动切换柜，虽则它切换动作的灵敏度稍差。

当然普通电磁阀式自动切换柜如能加以改进、完全符合了GB3836.4—2000《性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》的要求，天门中心供氧，倒也不失为医院的另一种选择。供氧报警装置尚需满足该标准的要求，中心供氧工程，采用本质安全型电路，何况是跟安全问题关联更为密切的自动切换柜呢！

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

不锈钢管道不准直接与碳钢支架、管卡接触，应在支架、管卡与管道之间垫入不锈钢片、塑料片、橡胶片或其他隔离物。紫铜管在支架、管卡处也应衬以木垫或其他软垫，防止损伤铜管。

上述现象的存在，说明有些医气厂商的施工工艺规程不够完善，对技术细节重视不够。按照不完善的工艺规程进行施工的工程，可以肯定是有缺陷的工程。

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

中心供氧氧源采用PSA变压吸附制氧机，由输氧管路分配至各个房间。供氧方式分为2套，即弥散供氧和分布供氧。弥散供氧方式：制氧机产出纯度大于90%的氧气后，经新风系统配比成科学含氧量的富氧气体，富氧气体充斥整个弥散供氧管路，通往各房间。经过公司设计团队和气体学论证，医院中心供氧设备带，打间出气开关后经过短时间，房间氧气含量可达25%以上，达到理想效果，给予舒适富氧环境。

中心供氧工程-天门中心供氧-湖北北氧启创(查看)由湖北北氧启创医疗设备有限公司提供。中心供氧工程-天门中心供氧-湖北北氧启创(查看)是湖北北氧启创医疗设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：薛总。