

电缆桥架 珠海桥架 锌捷线管桥架

产品名称	电缆桥架 珠海桥架 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

喷塑桥架

1. 金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；
 2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线芯接地线专，接地线小允许截面积不小于4mm²；
 3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。属
- 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表皮面严重划伤等缺陷。
 - 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所，应采取防火隔离措施。

电缆桥架

1.7不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:

(1)1kV以上和1kV及以下的电缆:

(2)

同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;

(3)

应急照明和其他照明的电缆:

(4)电力，控制和电信电缆。

若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时，中间应增加隔板隔离。

1.8当钢制直线段长度超过30m，铝合金电缆桥架超过15m时.或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有0-30mm补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板。

电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。

电缆桥架在穿过墙及楼板时，应采取防火隔离措施。

直线段钢制电缆桥架超过30m，铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时，应有伸缩节，珠海桥架，其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处，电缆桥架，应设置伸缩缝或伸缩板。

电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方，金属桥架，否则应采取防腐隔热措施。

电缆可敷设在线槽内，弱电桥架，但在梯架或托盘(指未完全封闭)内，不应直接敷设导线。

室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的电缆，否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆，应剥除麻护层，并对铠装加以防腐处理。

电缆桥架-珠海桥架-锌捷线管桥架由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司为客户提供“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”等业务，公司拥有“锌捷”等品牌，专注于其它等行业。，在佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李梦谍。