

法兰软密封蝶阀公司 沪天阀门 温州蝶阀

产品名称	法兰软密封蝶阀公司 沪天阀门 温州蝶阀
公司名称	沪天阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区峻浚路
联系电话	13599126045

产品详情

电动蝶阀常遇到的几个问题和解决办法，如下

1.上电后控制信号不起作用。一种可能是由电机损坏引起的，通过用万用表测量电机绕组，法兰偏心蝶阀厂家，可以根据电阻值判断。其值为零或者无穷大都是电机损坏。第二种可能就是蝶板被管路内部的杂物卡住所造成的，这种情况需要把管路拆下来并清理干净便可解决。

2.电动蝶阀没有紧闭。这种情况主要是由密封件的磨损引起的。

3.蝶阀无法打开。其中很大一部分原因是新安装的软密封蝶阀在安装过程中将法兰安装螺钉拧得太紧，法兰软密封蝶阀公司，导致橡胶挤压并固定盘。

4.电动调节阀蝶阀给调节信号不动作。如果确定控制信号没有问题，则可以通过替换方法检查和检查控制模块。如果模块损坏，温州蝶阀，请更换新模块，否则检查电机。

不锈钢蝶阀按密封面材质有分哪几类

(1)软密封蝶阀，密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成。

1、密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成。

2、金属硬密封蝶阀。密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成。

3、按密封形式分类

(1)弹性密封蝶阀。密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座，阀座或阀板的弹性产生外加转矩密封蝶阀。密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生。

(2)充压密封蝶阀。密封比压由阀座或阀板上的弹件密封元件充压产生。

(3)自动密封蝶阀。密封比压由介质压力自动产生。

信号阀的要求

(1) 信号阀应具有输出“通”、“断”电信号装置，且在信号阀入口压力恒定为0.35MPa时，信号阀由全开到关闭的过程中，输出“通”信号(阀开启)的触点转换为输出“断”信号(阀关闭)时，此转换点流量应大于等于全开流量的80%，过此点后阀一直输出“断”信号(阀关闭)。全开流量为信号阀在入口压力恒定为0.35MPa时，偏心蝶阀生产厂家，信号阀全部打开测得的流量值。

(2) 信号阀按标准规定进行过载能力试验，其电器元件不得出现过热烧毁、坑点、触点粘合等现象。

(3) 信号阀按标准规定进行耐电压能力测试，在规定的试验电压下，其所有活动部件和静止部件（包括外壳）之间应耐电压60s±5s不被击穿。

(4) 信号阀按标准规定进行绝缘电阻测试，在下列部件之间的绝缘电阻应大于2MΩ。(a) 触电断开时，同级进线与出线之间；(b)各带电部件与金属支架(包括外壳)之间。

(5) 信号阀按标准规定进行接触电阻测试，开关的每对闭合触点之间的接触电阻应小于0.01Ω。

法兰软密封蝶阀公司-

沪天阀门(在线咨询)-温州蝶阀由沪天阀门制造有限公司提供。沪天阀门制造有限公司是福建泉州,闸阀的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在沪天阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创沪天阀门更加美好的未来。