

低压配电箱 安徽联控 马鞍山配电箱

产品名称	低压配电箱 安徽联控 马鞍山配电箱
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

常规标准：箱里面的设计电线必须符合要求，线径，颜色（与设计A/B/C的相数及颜色相符）。箱内配线不应紧靠开关或箱内设备；要落实建筑物实际安装位置的需要。像圈梁、柱子、门口、剪力墙等等造成的缺陷。要考虑配电箱的质监站检测费用。要落实主分箱的电流A数及漏保数量及动作时间及极限电流。落实好开关的功能及单双极。配电箱箱壳的并联接地线，配电柜底部zui好加设绝缘板。

注意要点：将开关按照从上到下，低压配电箱，从左到右的顺序按照系统原理图依次安装到位，交流配电箱，并固定。明箱、明管线安装时，应根据管线的位置、导线的数量、直径的大小来确定进出线的孔洞，用的开孔分别开出所需的孔洞，孔洞排列整齐，马鞍山配电箱，孔与孔之间不得小于10mm，所有的进出导管可靠接地，固定方式相同，316配电箱，所开的孔洞四周必须用绝缘阻燃胶圈保护。

5.5KW以上用电设备开关箱：根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20（SE或KDM1）系列透明塑壳断路器，漏电断路器为DZ15L系列透明系列漏电断路器；PE线接线螺栓为3个。照明开关箱：内设KDM1—T/2(20-40A)断路器，配置DZ15L—20-40/290漏电断路器，PE线螺栓为3个。

总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。

低压配电箱-安徽联控(在线咨询)-马鞍山配电箱由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司为客户提供“配电箱,配电柜”等业务，公司拥有“联控”等品牌，专注于开关电源等行业。，在合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。