

# 河北小型大型卧式燃煤锅炉 隆鑫热能设备公司

产品名称	河北小型大型卧式燃煤锅炉 隆鑫热能设备公司
公司名称	泰安隆鑫热能设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇迳庄村
联系电话	13615486429 13615486429

## 产品详情

热水锅炉因其，传热快而广为用户作取暖设备，我厂生产的热水锅炉在结构上采用拱形管板、雄纹烟管、两51烟道和回水引射等新技术，在安全性能上都有很大提高P热水锅炉在水循环方面有了重大的改进。成功的采用了射流技术，采用喷射水将回水射入下降管，采用拱型管板，改善了压力分布状态，且增设了对流管束，降低了烟管入口烟温，解决了管板热拉裂问题。锅筒下布有双面水冷壁，小型大型卧式燃煤锅炉型号，破坏了渣垢沉积条件，筒底鼓包现象。《纹烟管的应用，高前拱长后拱的配S，提高了热效率，保证了水冷壁内工质较离流速§了炉管过烧现象.达到提高上升管循环流速的目的.其烟气流程、水管布fi、锅炉和烟管结构等均有技术性的突破，克服旧型锅炉的所有弊端，又开拓出此类锅炉发展的广阔前奏。它具有体积小、安装方便、横作简单等许多优点.在燃烧上分为（DZL型）链条炉排机械自动和{DZ H型）手摇活动炉排两种方式。

### 1.运行温度的控制

水温是热水锅炉运行中应严格监视和控制的指标.

(1)热水锅炉出水温度应低于运行压力下相应饱和温度(即锅水汽化温度)20 以下.

(2)同一锅炉内各回路间水的温度偏差不得超过10 .

(3)省煤器出水温度应低于运行压力相应的饱和温度20 以上.

(4)并列运行热水锅炉的出水温度也应随时加以控制调节，使其保持一致，具体方法是：

在供热负荷不很紧张的情况下，可采用减弱燃烧的方法使出水温度较高锅炉的水温相应降低.

在供热负荷比较紧张的情况下，则宜采用开大出水温度较高锅炉回水阀门的方法来降低出水温度.

## 2.运行压力的控制

(1)正常运行时，热水锅炉的压力应当是恒定的，其压力值在采暖系统设计时已确定，一般不需要司炉人员调整。

(2)热水锅炉的压力不准超过或低于允许的压力值，因此，热水锅炉运行时应随时监视与控制锅炉本体介质压力、回水压力和循环水泵出、入口压力，并使其保持稳定，一旦发现压力波动较大，应及时查找原因，并及时处理。

(3)正常运行时，锅炉本体上的压力表指示总是大于回水包上的压力表的指示值，且两者差值应当是恒定的。若两者差值不变但数值下降，说明系统中水量在减少，应增加补水，小型大型卧式燃煤锅炉保养，经补水后，压力仍然不能恢复正常，说明系统严重泄漏，应立即采取措施。若锅炉压力不变，小型大型卧式燃煤锅炉能耗，回水管压力上升，表明系统有短路现象，即系统水未经用户或甩部部门用户直接进入回水管。

(4)在有多台锅炉运行情况下，其本体上压力表指示压力应一致。

## 3.炉膛负压的调整

(1)锅炉正常运行时，一般应维持一定的炉膛负压。

(2)炉膛压力高时，火焰可能喷出，损坏燃烧设备人员;而炉膛负压过大，会吸入过多的冷空气，降低炉膛温度，增加热损失。通常炉膛负压在0~30Pa。

DZS型系列焦炉煤气锅炉是采用电子点火和手工点火两种电火控制系统，河北小型大型卧式燃煤锅炉，匹配有多种安全保护装置，如缺水、熄火保护。结构上采用了拱型管板、传热的螺纹烟管，两翼烟道等高新技术。外包装采用立体型压板使锅炉看起来美观大方。这种炉型对于炼焦厂焦炉煤气的利用，减少空气的污染有着重要的意义。是炼焦厂或可以利用炼焦厂焦炉煤气的单位理想的产品。

河北小型大型卧式燃煤锅炉-隆鑫热能设备公司由泰安隆鑫热能设备科技有限公司提供。河北小型大型卧式燃煤锅炉-隆鑫热能设备公司是泰安隆鑫热能设备科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司还是从事电蒸汽发生器，燃气蒸汽发生器，生物质蒸汽发生器的厂家，欢迎来电咨询。