

南京市接地线到期年检 10kV令克棒检测报告

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 南京市接地线到期年检 10kV令克棒检测报告 |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

产品详情

将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹（接电夹有固定式和活动式）相应位置上，将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上，构成一套完整的接地线。

各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求，并提供了相应的试验方法，用以判断这些工器具是否符合使用条件，保证工作人员的人身安全。

试验设备：

绝缘靴（手套）泄漏电流测试系统；智能绝缘杆综合测试装置；电力绝缘服绝缘检测装置；验电器测试系统；工频耐压试验装置；安全帽和安全带的拉压力试验装置

电力安全工器具可分为个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、警示标识四类，分别如下：

a)、个体防护装备：指保护人体避免受到急性伤害而使用的安全用具。

b)、绝缘安全工器具：可分为基本绝缘安全工器具（含带电作业绝缘安全工器具）和辅助绝缘安全工器具，分别如下：

(1)、基本绝缘安全工器具：指能直接操作带电装置、接触或可能接触带电体的工器具，其中部分为带电作业专用绝缘安全工器具，带电作业绝缘安全工器具的预防性试验按DL厅 976

进行。

(2)、辅助绝缘安全工器具：指绝缘强度不能承受设备或线路的工作电压，仅用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用，以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流及电弧对作业人员造成伤害的安全工器具。

引用标准

DL408-91 《电力安全工器具预防性试验规程（试行）》

国家电网安监[2009]664 《电力安全工作规程（变电部分、线路部分）》

国家电网安监[2005]516 《电力安全工器具管理规定（试行）》

电力行业标准 DL/T84.6-2004 《高电压测试设备通用》