

沧州特种设备许可证代办公司 压力管道安装许可证代办 康特咨询

产品名称	沧州特种设备许可证代办公司 压力管道安装许可证代办 康特咨询
公司名称	河北弈方科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市裕华东路心海假日
联系电话	15131623738

产品详情

沧州特种设备许可证代办公司 压力管道安装许可证代办 康特咨询

石家庄市康普特企业管理咨询有限公司是一家致力于特种设备制造安装改造维修许可的专业认证咨询机构，可为申请企业全程跟踪指导，可提供人员补充、场地布控、质量体系文件、程序文件、工艺规程等取证相关资料整理。专业成熟的咨询团队、丰富的从业经验、先进的服务理念、准确的市场定位，为企业在特种设备领域提供低成本的专业咨询服务。

服务内容： 1、机电类：电梯制造（安装、修理、改造）许可证、电梯安装（维修）许可证
起重机械制造（安装、修理、改造）许可证、起重机械安装（维修）许可证、立体车库制造安装维修许可证、立体车库安装（修理）许可证、叉车等

2、承压类：锅炉制造（安装、修理、改造）许可证、锅炉安装（修理、改造）许可证
长输管道安装（修理、改造）许可证、压力容器等

3、提供办理特种设备制造安装维修改造许可证所需各类人员证

服务区域：河北、石家庄、保定、沧州、邯郸、邢台、廊坊、张家口、衡水、承德、唐山、秦皇岛等地。

我司本着“卓越品质
一流服务”理念，以专业、诚信、求实、创新的价值宿求，真诚为广大新老客户提供优质服务。

欢迎各界人士前来参观考察，洽谈业务，携手合作，共同创造新时代的辉煌。

压力管道安装许可证专项条件

E3.2.2 长输管道(GA2)

E3.2.2.1 人员

(1)质量保证工程师具有工程师职称和 GA类压力管道安装技术管理工作的经历；

(2)配备工艺、材料、焊接、检验、无损检测、管道防腐补口、理化检验、设备管理、清管扫线等过程的质量控制系统责任人员；其中无损检测质量控制系统责任人员应当具有射线检测或者超声检测 级资格；或者具有射线检测或者超声检测 级资格，并且具有4年以上无损检测工作经历；

(3)具有管道安装、焊接、机械、金属材料等专业的技术人员不少于20人，其中具有工程师职称的人员不少于5人；

(4)配备与各项工序检验相适应的检验人员，其中具有助理工程师职称的人员不少于3人。

各类人员的具体数量见表 E-9。

E3.2.2.2 工作场所

具有设备、材料仓库，焊材库及焊接试验场地，面积不小于500m²。

E3.2.2.3 设备设施

设备设施要求见表 E-10。

表 E-9长输管道安装单位人员数量

项目

许可级别

GA1

GA2

技术人员总数(人)

50

20

持证焊工

总数(人)

120

30

自动焊(人)

40

—

半自动焊及焊条电弧焊(人)

80

30

钢管焊接合格项目试件位置代号 (注 E-6)

5G、2G(人)

6G(人)

20

5

5GX(人)

70

10

表 E-9(续)

项目

许可级别

GA1

GA2

检验人员 (人)

20

5

管工(人)

100

30

起重工(人)

10

无损检测

RT(人)

级 2 级 10

级 4

UT(人)

级 2 级 6

级 4

MT(人)

级 3

级 2

PT(人)

—

总数(人项)

26

10

注 E-6：钢管焊接合格项目的试件位置代号按照《特种设备焊接操作人员考核细则》。

表 E-10长输管道安装单位设备设施要求

设备设施

许可级别

GA1

GA2

设备数量(台或套)

自动焊机

40

—

半自动焊机

2

其他各类焊接设备

20(含内焊机 4台)

20

焊条烘干设备

10

4

吊管设备(起重机)

20(40t , 5台)

4(8t)

液压试验装置

10(电或者内燃机动力液压设备)

管口加工(切管)、修理设备

16

弯管机

2(DN800)

—

管道内对口设备

16(DN500 4个规格)

4

管道真空干燥设备

2

1(可租赁)

制氮设备

空气压缩机(移动式)

4(60m³/min , 2台)

1

顶管机

6(DN1000 , 3台)

移动发电设备(焊接工程车)

20(配 100kW发电设备 , 8台)

射线检测装置

20

3

射线检测爬行器

2

超声检测仪

1

相控阵超声检测仪

磁粉检测仪

注 E-7 : 从事长输管道 (GA1)改造、重大修理的压力管道安装单位 , 其人员、生产场地、安装设备及检验与试验装置除需要满足长输管道 (GA2)安装单位相应要求外 , 还应当具有以下条件 :

(1)从事带压密封或带压封堵的操作人员不少于 40人 ;

(2)开孔机 (其中 6台可以开公称直径 DN800、公称压力 10MPa以上的管道)、封堵器、液压站至少各 20台 ;

(3)夹板阀 (三明治阀)、封堵头以及开孔、封堵接合器至少各 40台 ;

(4)开孔、封堵试验装置以及试压设备、抽油泵至少各 4台 ;

(5)呼吸器、防火服至少各 4套 ;

(6)不停输专用封堵三通不同规格至少各 2套。

注 E-8 : 从事长输管道 (GA2)改造、重大修理的压力管道安装单位 , 其人员、生产场地、安装设备及检验与试验装置除需满足长输管道 (GA2)安装单位相应要求外 , 还应当具有以下条件 :

- (1)从事带压密封或带压封堵的操作人员不少于 20人；
- (2)开孔机 (其中 3台可以开公称直径 DN500、公称压力 6.3MPa以上的管道)、封堵器、液压站至少各 10台；
- (3)夹板阀 (三明治阀)、封堵头以及开孔、封堵接合器至少各 20台；
- (4)开孔、封堵试验装置以及试压设备、抽油泵至少各 2台；
- (5)呼吸器、防火服至少各 2套；
- (6)不停输专用封堵三通不同规格至少各 2套。